



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 17/01/2024

Chrzanów, 16.01.2024 r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 139/2023.**

- Zgodnie z punktem 4 opisu zamówienia do obowiązków wykonawcy należy 4. 'Wymiana instalacji wewnętrznej wody ciepłej użytkowej.  
Zalecany/optimalny wariant- wymiana istniejącej instalacji c.w.u. Technologia : wymiana istniejącej instalacji c.w.u" w związku z tym proszę o informację;  
1.1. czy instalację należy wymienić w obrębie gałęzek a piony pozostają bez zmian.  
1.2. wymiana polegająca na demontażu i montażu rur pod tynk będzie wymagała prac budowlanych czy odtworzenie ścian łazienki jest w zakresie zamówienia.  
1.3. proszę o podanie jakie roboty należy przewidzieć jeżeli odtworzenie ścian w łazienkach jest w zakresie wykonawcy. czy do odtworzenia podlega wyłącznie ściana która poddana zostanie demontażu i montażu.  
1.4. do jakiej wysokości znajdują się płytki na ścianach w łazienkach.  
**Odp.: Wymiana instalacji CWU i CCW nie dotyczy kondygnacji powyżej piwnic.**
- Na klatce schodowej budynku D znajduje się na każdej kondygnacji duża witryna okienna około 4x2m proszę o informację czy to okno również należy do wymiany jeżeli tak to proszę o podanie wymiaru oraz klasy odporności ogniowej.  
**Odp.: Tak, należy wymienić. Nie jest to solarka p.poż. Pomiaru można dokonać na wizji lokalnej**
- Proszę o doprecyzowanie ilości oraz rozmieszczenia nawiewników ciśnieniowych z uwagi na brak informacji w otrzymanej dokumentacji. **Odp. Jeden nawiewnik na otwór okienny. Nad podziałem okna lub nad jedną z połąci**
- Proszę o informację odnośnie wykonania parapetów wewnętrznych tj. materiał i kolor. **Odp. Parapet wewnętrzny PVC biały.**
- Proszę o informację odnośnie wykonania parapetów zewnętrznych tj. materiał i kolor. **Odp. Parapet zewnętrzny stalowy w kolorze okna**
- Proszę o informację czy wskazane w audycie energetycznym okna dot. budynku A i D pod nazwą OP - to okna pożarowe EI60  
dla budynku A  
OP 180/60 Okno zewnętrzne L×H= 180,0×60,0 cm 39szt - o łącznej pow. 42,12m<sup>2</sup>  
OP 90/60 Okno zewnętrzne L×H= 90,0×60,0 cm 2szt -o łącznej pow. 1,08m<sup>2</sup>  
dla budynku D  
OP 180/30 - Okno zewnętrzne L×H= 180,0×30,0 cm - 22szt. o łącznej pow. 11,88m<sup>2</sup>  
OP 90/30 - Okno zewnętrzne L×H= 90,0×30,0 cm -2szt. o łącznej pow. 0,54m<sup>2</sup>  
**Odp.: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami, w zakres prac nie wchodzi okna p.poż.**

**Z poważaniem**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892