



EZP.26.215.1.2021.NM

Warszawa, dnia 06.12.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie instalacji fotowoltaicznej w archiwum próbek geologicznych w Halinowie, oznaczenie sprawy: EZP.26.196.2021.**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający obligatoryjnie wymaga zastosowania optymalizatorów do wszystkich paneli czy tylko jeśli występuje taka konieczność techniczna?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do wszystkich paneli.

Pytanie 2:

Czy jest możliwy montaż tylko jednego falownika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż 2 inwerterów (podział na dwie sekcje) bez przejmowania przetwarzania energii przez jeden inwerter ze wszystkich zainstalowanych modułów.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość montażu instalacji bez optymalizatorów mocy? (po wycince istniejących drzew (kilkuletnie brzozy) nie ma potrzeby zastosowania systemu optymalizacji mocy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości montażu instalacji bez optymalizatorów mocy.

Pytanie 4:

Uprzejmie proszę o informację, czy zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego referencje na montaż instalacji PV, które zawierały w swoim zakresie opracowanie projektów wykonawczych i powykonawczych - jako referencje dotyczące dwóch projektów dla instalacji o mocy powyżej 30 kWp? A dodatkowo czy referencje te mogą łączyć się z referencjami na montaż czy muszą być dwie odrębne na sam montaż?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie dokonuje oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców. Ocena zostanie dokonana w stosunku do oferty najwyższej ocenionej, po złożeniu wymaganych dokumentów.

Wymagania dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu określono w pkt 8 SWZ.

Pytanie 5:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednego falownika?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SWZ tj. minimum dwa inwertery.

Pytanie 6:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie trasy kablowej kabla zasilającego wewnątrz budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie trasy kablowej kabla zasilającego wewnątrz budynku pod warunkiem właściwego zabezpieczenia i wydzielenia pożarowego niniejszej trasy kablowej uzgodnionej odpowiednio z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Zamawiającym.

Jednocześnie zmianie ulegają punkty 16, 17.2 oraz 17.3, SWZ, które otrzymują brzmienie:

16 Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.01.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

(...)

17.2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2021 r. o godz. 10:00

17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2021 r. o godzinie 10:05.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2021 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek