

**Nr. RIIGK.271.16.2022**

**„Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe”, z podziałem na części.**

Bobowa, dnia 10.11.2022 r.

Zamawiający:

**Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa**

NIP: 738-212-99-65 REGON: 491892050

Strona internetowa postępowania

<https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa>

### **WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe”, z podziałem na części.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem proszę o odpowiedź na poniższe pytania czy w zakresie części 1 jest również wyposażenie pomieszczeń wg

1) pozycji 1.6.1.2.1 - 1 kpl przedmiaru robót ?

2) czy w zakresie zamówienia jest dostawa i montaż platformy windowej?

> jeżeli tak to proszę o:

> - podanie szczegółów i tonażu konstrukcji samonośnej szybu windowego

> - proszę o podanie szczegółów i parametrów platformy osobowej

> - proszę o udostępnienie zestawienia przeszkleń szybu windowego

3) proszę o udostępnienie zestawień stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do montażu

*Odpowiedź:*

- 1) Pozycję kosztorysową nr 1.6.1.2.1 należy usunąć z przedmiaru robót oraz nie uwzględniać w wycenie.
- 2) Zamówienie obejmuje dostawę i montaż platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych. W załączeniu przedstawiono specyfikację prefabrykowanej platformy stanowiącej komplet wraz z szybem panoramicznym. Przedstawiona propozycja przedstawia parametry jakie powinna spełniać platforma zaproponowane rozwiązania mogą być równoważne lub o parametrach wyższych, fundament pod platformę należy zaprojektować (wykonać projekt wykonawczy) po wybraniu konkretnego dostawcy urządzenia, i uwzględnić rozwiązania które dopuszcza producent tego urządzenia. (jako uzupełnienie do załącznika nr 9 do SWZ)
- 3) Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej znajduje się na platformie zakupowej w zał. nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa – projekt techniczny – branża konstrukcyjna – rysunek nr K-7.