


# Instalacja c.o. w Budynku Starej Szkoły
## Rzut parteru
## Skala 1:100

Uwagi Projektowe:

1. Przewody rozdzielcze na parterze prowadzić pod stropem w izolacji i zabudowie z G-K.
2. Grzejniki zaprojektowano płytowe z podejściem dolnym kątowym, wychodzącym ze ściany.
3. Pod grzejnikami zamontować zaworki zintegorowane imbusowe.
4. Grzejniki wyposażyć w automatyczne zaworki odpowietrzające.
5. Piony zakończyć odpowietrznikami automatycznymi z zaworkami stopowymi i odcinającymi.
6. Piony i podejścia pod grzejniki należy wkuć w ścianę.
7. Na odgałęzieniach montować zawory odcinające z odwodnieniem.
8. W zabudowie G-K w miejscach występowania armatury odcinającej, odpowietrzające, odwadniającej, należy zamontować drzwiczki rewizyjne.
9. Przewody rozdzielcze, piony i podejścia zaproktowano z rur stalowych w systemie zaciskowym, alternatywnie podejścia do grzejników można wykonać z rur PEX.
10. Piony w części mieszkaniowej M2 i M3 pozostawić nienaruszone na parterze i zakończyć odpowietrznikami automatycznymi w pomieszczeniach na I piętrze.
11. Pion mieszkaniowy M1 wykonać nowy z pomieszczenia rozdzielni ciepła i zakończyć odpowietrznikami automatycznymi.

*Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARPOL"*
*84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projekt instalacji c.o. w Budynku Starej Części Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie | | | | |
| Lokalizacja | Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Penconka w Gowinie ul. Wejherowska 60, dz.nr 172/9 obr. 0010 Gowino | | | |
| Inwestor | Gmina Wejherowo, 84–200 Wejherowo, ul. Transportowa 1 | | | |
| Tytuł rysunku | Projekt instalacji c.o. w Budynku Starej Szkoły –Rzut parteru | | | Data: 04.2023 |
| | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Skala 1:100 |
| Projektował branża sanitarna | dr inż. Mariusz Kryża | 112/Gd/00 | | Nr rys. 3 |