

Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie: „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynku gospodarczego przy ulicy Cmentarnej w Gniewkowie**”

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00024317/01 z dnia 2022-01-18 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na podstawie Art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

1. Ze względu na utrudnione otrzymywanie ofert od podwykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 15.02.2022 r.

Ad. 1) Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 08.02.2022 r. do godz. 10:00.

2. Wnosimy o przedłużenie czasu realizacji obiektu z 10 miesięcy do 14 m-cy z uwagi na zachowanie reżimu technologicznego przy realizacji robót budowlanych.

Ad. 2) Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji.

3. Proszę o uściślenie materiału opisanego w zestawieniu stolarki - okna PCV czy AL ?

Ad. 3) Stolarka okienna i drzwi balkonowe PCV. Pozostałe dane techniczne jak w opisie technicznym str. 54 poz. 3.5.8. Stolarka drzwiowa zgodnie z danymi technicznymi podanymi na str. 54-56 poz. 3.5.9. opisu technicznego.

4. W związku z przystąpieniem do przetargu zwracam uwagę na dobór opraw oświetleniowych. Zgodnie z projektem, oprawy wewnętrzne są świetlówkowe. Podobna sytuacja jest na zewnątrz. Czy Inwestor przewiduje zamianę opraw na bardziej energooszczędne w technologii LED. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie typów opraw.

Ad. 4) Zamawiający przewiduje zmianę opraw na oprawy w technologii LED. Opis techniczny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

5. **Oprawy zewnętrzne na słupach oświetleniowych – prosimy o przesłanie większej ilości parametrów (m.in. barwę światła, strumień świetlny) lub kartę katalogową przybliżonej oprawy oświetleniowej. Proponujemy dobór oprawy w technologii LED.**

Ad. 5) Opis techniczny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

6. **W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym, zwracam się do Zamawiającego z prośbą o zmianę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, polegającego na posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej z obecnych w wysokości 1.000.000,00 zł na 750.000,00 zł. Taka zmiana umożliwi nam złożenie oferty, oraz zwiększy konkurencyjność, co pozwoli Zamawiającemu uzyskać potencjalnie korzystniejsze oferty.**

Ad. 6) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 750.000,00 zł .

Na podstawie Art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku ze zmianą terminu składania ofert z dnia 04.02.2022 r. do godz. 10:00 do dnia 08.02.2022 r. do godz. 10:00 oraz zmianą warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść aktualnej Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Załączniki:

1. Opis techniczny- Oświetlenie wewnętrzne, zewnętrzne gniazda, włączniki
2. Aktualna Specyfikacja Warunków Zamówienia


z up. BURMISTRZA
Jarosław Tomczyk
ZASTĘPCA BURMISTRZA