

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przegląd serwisowy zasilacza UPS

Model DELTA HPH-30K-BN

Zakres usługi:

- przegląd urządzenia;
- pomiar rezystancji wewnętrznej baterii;

2. Przegląd serwisowy zasilacza UPS

Model ESTer DSP 315

Zakres usługi:

- przegląd urządzenia;
- pomiar rezystancji wewnętrznej baterii;
- wymiana kompletu kondensatorów i wentylatorów;

Zamawiający wymaga wykonania usługi przez serwis producenta urządzeń.

Termin wykonania usługi – po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zamawiający prześle zlecenie pocztą elektroniczną, zaś Wykonawca w ten sam sposób potwierdzi otrzymanie zlecenia i przyjęcie go do realizacji w wymaganym terminie.

Usługa zostanie uznana za zrealizowaną w sposób spełniający wymagania Zamawiającego po jej wykonaniu w pełnym zakresie i uznaniu jej za wolną od wad oraz sporządzeniu na tę okoliczność protokołu realizacji zamówienia, podpisanego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.