

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

IKŚR.271.2.1.2024

Nozdrzec, 26 kwietnia 2024 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec.*


Na podstawie zapisów rdz. VIII ust. 3 pkt. 1 SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione przez Oferentów zapytanie:

Pytanie nr 9:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o weryfikację przedmiaru ze względu na brak pozycji przedmiarowych dotyczących montażu rur ochronnych stalowych, (DN406x10mm - 263m, DN324x8,mm - 26m, DN508x10mm - 15m) które występują na profilach i na mapach projektu zagospodarowania terenu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jedynie rury osłonowe na estakadach, na przekroczeniach Baryczki muszą być zastosowane rury ochronne stalowe, co też jest spójne z udostępnionym Przedmiarem Robót. Natomiast w przypadku wszelkich innych przekroczeń — jako rury osłonowe należy zastosować rury PE o średnicach wykazanych w udostępnionym Przedmiarze Robót.


mgr Stanisław Żelaznowski

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zamawiający udostępnia wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez dodatkowego wyodrębniania zmian. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.