



Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej jako „ustawy Pzp”, pn. **„Dostawa, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego na terenie SZPZLO Warszawa-Wawer”** Znak sprawy: SZPZLO/Z-38/2023.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami wprowadzonymi do SWZ.

Pytanie nr 1.

Czy jest wyznaczony termin wizji lokalnej czy każdy Wykonawca umawia się samodzielnie ?
Z kim i pod jakim adresem / numerem telefonu można się w tej sprawie kontaktować aby umówić dogodny termin Wizji Lokalnej

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść Rozdz. IX SWZ dodając pkt. 2 i 3 o brzmieniu:

„2. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 5.12.2023 r. godz. 10.00 oraz 7.12.2023 r. godz. 10.00, w Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. Strusia 4/8 (wejście do Budynku A).

3. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do dnia 4.12.2023 r., do godziny 15:00 oraz do dnia 6.12.2023 r. do godz. 15.00, do przesłania drogą mailową na adres: zamowieniapub@zoz-wawer.waw.pl informacji o uczestnikach wizji, zawierającej imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika (przedstawiciela Wykonawcy), jak również nazwę, adres oraz dane kontaktowe Wykonawcy (numer telefonu, adres e-mail).”

Pytanie nr 2.

Czy ZOZ Wawer dysponuje operatem akustycznym dla określonego miejsca posadowienia agregatu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada operatu akustycznego.

Pytanie nr 3.

W specyfikacji jest określony SZR pytanie o jakiej mocy i czy jest on jeden czy kilka?

Odpowiedź: Jeden SZR, a jego moc musi być skorelowana z mocą agregatu.



Pytanie nr 4.

Czy jesteście w posiadania stacji trafo a jak nie to kto jest jej właścicielem i czy jest jeden kabel mocy od trafo stacji na obiekcie czy jest ich kilka a jak tak to ile?

Odpowiedź: Stacja trafo znajduje się na terenie PR1 przy ul. Strusia 4/8, a właścicielem jest Stoen Operator. Do stacji trafo dochodzą dwa kable mocy.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający ZOZ Wawer dysponuje operatem akustycznym dla określonego miejsca posadowienia agregatu prądotwórczego i czy może go udostępnić?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada operatu akustycznego.

Pytanie nr 6.

W specyfikacji jest wymieniony SZR bez podania jego parametrów. Proszę o sprecyzowanie parametrów SZR oraz wskazanie lokalizacji jego montażu.

Odpowiedź: Parametry SZR muszą być zgodne z parametrami oferowanego agregatu. Planowany montaż SZR w pobliżu stacji trafo.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ stanowią integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

ZATWIERDZONE PRZEZ
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer