

Nowy Dwór Gdański, 29.03.2023 r.

ZP.271.7.1.2023

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Bałtyckiej i Stefana Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim”.

Zamawiający, Gmina Nowy Dwór Gdański, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zw. dalej ustawą PZP), informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Bałtyckiej i Stefana Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim” oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Treść otrzymanych zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego kanału technologicznego.

Odpowiedź:

W załączeniu projekt budowlano - wykonawczy kanału technologicznego.

Pytanie 2:

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Orange Polska S.A. na usunięcie kolizji teletechnicznej prace będzie można prowadzić na tej sieci na pozytywnie zatwierdzonym projekcie wykonawczym. W projekcie budowlanym zamieszczono uzgodnienie przebiegu trasowego. Proszę o udostępnienie zatwierdzonego projektu wykonawczego na usunięcie kolizji przez Orange Polska S.A. wraz z opinią.

Odpowiedź:

W załączeniu warunki oraz uzgodnienie Orange Polska S.A.

Pytanie 3:

Z otrzymanej dokumentacji technicznej na KD w ul. Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim brakuje:

1. Profilu Kd na przykanaliki i wpusty uliczne (na PZT są zaprojektowane)
2. Rzędnych posadowienia separatorów
3. Kart doboru separatorów
4. Przedmiar nie obejmuje zaprojektowanych przykanalików oraz wpustów
5. Proszę o sprecyzowanie technologii wykonania wylotów kanalizacji deszczowej do rowów, czy mają być prefabrykowane, czy tylko na być obruk skarpy i rury.

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający załącza profile przykanalików i wpusty uliczne.

Ad. 2 i 3. Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy PZP „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców

lub produktów.” Jednocześnie Zamawiający dopuszcza w zakresie wszelkich rozwiązań zastosowanie urządzeń równoważnych. Zastosowanie rozwiązań równoważnych zostało szczegółowo opisane w Rozdziale III pkt 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W opisie technicznym podano parametry separatora z zintegrowanym osadnikiem - dobrane na podstawie urządzeń powszechnie dostępnych na rynku. Rzędne posadowienia zależą od wybranego producenta urządzeń.

Ad. 4. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien traktować przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokument informacyjny, z którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ad. 5. Zgodnie z opisem technicznym wyloty kanalizacji umocnione kamieniem.

Pytanie 4:

W ul Żeromskiego proszę o uzupełnienie :

1. Profil z przykanalikami KD.
2. Studnia D1, brak określenia w dokumentacji czy studnia jest do postawienia nowa czy trzeba się włączyć w istniejącą?
3. Brak przykanalików i wpustów w przedmiarze - proszę uzupełnić.
4. Na PZT ul. Żeromskiego występują wpusty krawężnikowe (kolor różowy) , brak jest opisu co do tych wpustów, nie są ujęte również w przedmiarze - proszę uzupełnić.

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający załącza profile przykanalików i wpusty uliczne.

Ad. 2. Należy się włączyć do istniejącej studzienki.

Ad. 3. Zamawiający załącza poprawiony przedmiar. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien traktować przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokument informacyjny, z którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ad. 4. Zamawiający załącza uzupełniony przedmiar. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien traktować przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokument informacyjny, z którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wpusty z żeliwa sferoidalnego muszą zostać dostosowane do krawężnika wtopionego wysokości +5cm.

Pytanie 5:

Zwracam się z prośbą o rozważenie zmiany warunków SWZ dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zmniejszenia wysokości progu procentowego z 5% na 1%. Zmniejszenie progu procentowego ZNWU obniży koszty związane z realizacją w/w zadania, co w konsekwencji przeniesie się na obniżenie wartości ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Ze względu na specyfikę inwestycji Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, w związku z odpowiedziami udzielonymi na zadane pytania, dokonuje zmiany w następującym zakresie:

Rozdział XVII Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor> dotyczącej niniejszego postępowania **do dnia 07.04.2023 r. do godziny 11.00.**

Rozdział XVIII Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 07.04.2023 r. do godziny 11.15.**

Rozdział XVI Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, **tj. do dnia 06.05.2023 r.**