

STAROSTWO POWIATOWE
w Pomarzu



"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

ul. Królowej Jadwigi 55, 77-100 Złotów

606 275 040
trybex@onet.pl

NIP: 7671286158 REGON: 140275729

BRANŻA : ARCH	Budowa boiska piłkarskiego		
DATA : 03.2023	TEMAT :	Boisko-wymiary	SKALA 1:500
ADRES :	Pobiedziska dz. nr ewld. 1/9 62-010 Pobiedziska ul. Kostrzyńska		
INWESTOR:	Gmina Pobiedziska 62-010 Pobiedziska ul. Kościuszki 4		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka upr. nr NN-8345/474/81		NR RYS. 2



STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

ul. Krolewej Jadwigi 55, 77-100 Złotów

606 275 040
trybex@onet.pl

NIP: 76728658 REGON: 570274729

BRANŻA : ARCH	Budowa boiska piłkarskiego		
DATA : 03.2023	TEMAT :	Piłkochwyt	SKALA 1:100
ADRES :	Pobiedziska dz. nr ewid. 1/9 62-010 Pobiedziska ul. Kostrzyńska		
INWESTOR:	Gmina Pobiedziska 62-010 Pobiedziska ul. Kościuszki 4		
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Trybuchowicz upr. nr UAN-8343/1502/90		NR RYS. 4

SCHEMAT ZASILANIA

$P_{max}=25.0kW$

$I_{max}=40A$

400/230V, 50Hz
Dopuszczalny pobór mocy
przy $\cos \phi=0.94$



Szafka oświetleniowa SO
działka 1/9

60x80, dwukomorowa, materiał PE
3x230/400V, 50Hz

L1, L2, L3, N

2

Układ sieciowy
TN-C
Złącze ZKP ENEA
przy gr. dz. 1/9.




YAKY 5x25, L=3m
w ziemi
i w r. Arofa Fi=75
wg PN-76/E-05125

$R_u < 5 \text{ Ohm}$

Bednarka 30x4

YAKY 5x25, L=396 (420)m
w ziemi wg PN-76/E-05125
i w rurze Fi=75mm PCV
w gruncie dz. wg planu



$R_u < 5 \text{ Ohm}$

$R_u < 5 \text{ Ohm}$

$R_u < 5 \text{ Ohm}$

$R_u < 5 \text{ Ohm}$

$R_u < 5 \text{ Ohm}$

$R_u < 5 \text{ Ohm}$

$R_u < 5 \text{ Ohm}$

$R_u < 5 \text{ Ohm}$

Słup ośw. stalowy L=14m MW 14/4/F400
Belka B4T/130
Adapter uniwersalny 1szt. na oprawę
Fundament FS-1/16
Oprawy LED SPORT typ 2, 400W, IP min. 66, IK08, 4000K, 150 lm/W, żywotność (L80B10) > 120 000 h.
Po 8 opraw na słup - 2 rzędy po 4 oprawy.

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

LOKALIZACJA WSZYSTKICH ELEMENTÓW INSTALACJI
ZOSTAŁA POKAZANA NA PLANIE ZASILANIA.

Skala	Projektował	03.2023	mgr inż. W. Kosiba
			upr. ZAP/0067/POOE/07
Format			
A3			

Temat: SCHEMAT ZASILANIA	Branża: Elektryczna
Obiekt: Budowa boiska piłkarskiego ul. Kostrzyńska, dz. nr 1/9 62-010 Pobiedziska	nr rys: E1
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Złotowie 77-400 Złotów, Al. Piasta 32.	