



RIiFZ.271.9.2024.KRDG

Obrowo, dnia 29.03.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postępowania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. Osiek nad Wisłą”

Zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy umieszczone na rzucie trybuny mają być uwzględnione w kosztorysie ? Jeśli tak poprosimy o załączenie specyfikacji. Na nowym rzucie też zaznaczono furtkę/bramę na boisko. W tym przypadku również poprosimy o specyfikację. Proszę również podać kolor nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedzi: **W kosztorysie należy uwzględnić trybuny 2 x 30 miejsc w miejscu oznaczonym w planie zagospodarowania terenu.**

Specyfikacja trybuny:

Trybuna dwurzędowa modułowa z powtarzalnych części, które można ze sobą łączyć, konfigurować tworząc trybunę o dowolnej liczbie miejsc (wielokrotność 4).

Szkielet nośny trybuny wykonany ze stalowych, zespawanych ze sobą profili oraz blach. Bariery boczne i tylne z rur profilowanych. Podesty podłogowe z kratownicy. Cała konstrukcja ocynkowana ogniowo z zamontowanymi siedzeniami plastikowymi. Moduły trybun należy ustawić na podłożu utwardzonym. Konstrukcję wzmocnić wspornikami, które zabezpieczą całą konstrukcję przed przesuwaniem. Trybuna musi spełniać wymagania normy PN-EN 13200.

Specyfikacja Bramy wjazdowej dwuskrzydłowej z wbudowaną furtką i oddzielnej furtki:

- Brama wjazdowa dwuskrzydłowa 3,00x3,00 m z wbudowaną furtką wejściową 2,00x0,9 m,
- Furtka wejściowa 2,00x0,9 m,

Konstrukcja bramy wykonana z profili stalowych zamkniętych 60x40 mm z wybudowaną furtką. Konstrukcja furtek z profili zamkniętych 40x40 mm. Wypełnienie skrzydeł bramy wjazdowej i furtek z profili 20x20. Profile stalowe malowane proszkowo-ocynk ogniowy RAL 6005 (zielony). Brama i furtki powinny



otwierać i zamykać się płynnie i bezproblemowo.

Zamykanie: Brama wjazdowa automatycznie skrzydłowo, furtki zamek, klamka, wkładka dwustronna.

Wszystkie dostarczone materiały przed ich użyciem mają uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Kolor nawierzchni poliuretanowej zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania modyfikacji kolorystyki na etapie wykonywania prac.

Pytanie 2: Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający zamierza przeznaczyć 930 000,00 zł na przedmiotowe postępowanie.

Pytanie 3: W związku z zapisem umowy (§14 ust. 4) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Sprostowanie do pytania nr 9 i odpowiedzi z dnia 26,03.2024 r.

Zamawiający omyłkowo błędnie udzielił odpowiedzi na pytanie nr 9: *W związku z zapisem umowy (§14 ust. 4) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.*

Było: Zamawiający nie dopuszcza

Winno być: Zamawiający dopuszcza – wiążąca odpowiedź przy składaniu ofert

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.



W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz nieudzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.04.2024 r. do godz. 10:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ mgr Dawid Głowacki