

Wola Dębińska, 23 września 2021 r.

Nasz znak: RWI.271.16.2021

Gmina Dębno  
Wola Dębińska 240  
32-852 Dębno  
Tel. 14 631 85 74

### **Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej dz. ewid. nr 147 i 210 Niedźwiedza-Nowa Wieś w km 0+000-1+486”.

### **WYJAŚNIENIA**

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia:

### **PYTANIA/ODPOWIEDZI**

1. Dotyczy pozycji przedmiaru robót 2.009 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40 cm. Prosimy o określenie czy ww. ścianki mają być wylewane na mokro czy mogą być prefabrykowane.

**Odpowiedź: Ścianki mogą być wylewane na mokro jak też prefabrykowane, pod warunkiem, że będą stosowane ścianki czołowe.**

2. Dotyczy pozycji przedmiaru robót 2.010 KNNR 6/606/2 Ścieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubości 20 cm -remont istniejącego umocnienia rowów Typ Kolejowe. Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego korytek.

**Odpowiedź: Korytka betonowe 60x50x20 cm**

3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji technicznych dotyczących wykonania warstwy ścieralnej oraz wyrównania podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną.

**Odpowiedź: Specyfikacja techniczna jest zawarta w dokumentacji przetargowej.**

**Wójt Gminy Dębno**

***Wiesław Kozłowski***

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania,
2. a/a.