

Zamawiający : Gmina Wicko
ul. Słupska 9
84-352 Wicko

Wicko, 18.01.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Nazwa zamówienia	Budowa świetlicy w miejscowości Maszewko wraz z wyposażeniem
Znak sprawy	RR.271.1.2024
Data pisma	18.01.2024r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Proszę o dołączenie szczegółowego projektu pergoli drewniane - brak projektu co uniemożliwia wycenę

Odp. Elementy pergoli zostały wrysowane i zwymiarowane na rysunkach projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego. Minimalne parametry elementów pergoli zostały opisane w opisach tych projektów.

Po uzgodnieniu z Inwestorem, istnieje możliwość zastosowania pergol w konstrukcji prefabrykowanej, wykonanych przez innych producentów. „Gotowe” pergole do złożenia, muszą spełniać minimalne parametry techniczne i użytkowe (w tym wymiary minimalne podane na rysunkach).

2. Czy Zamawiający przewiduje wycieraczki? Jeśli tak to proszę o podanie ilości, wymiarów i z jakiego materiału należy wykonać

Odp. Zamawiający nie przewiduje wycieraczek.

3. Proszę o dołączenie przekrój wiązarów w celu poprawnej wyceny

W projekcie założono zastosowanie prefabrykowanego więzara dachowego. Z uwagi na dzisiejsze możliwości technologiczne, producenci elementów budowlanych, sami dobierają ich rozwiązania i parametry techniczne na podstawie firmowych technologii produkcji.


Przy wyborze producenta i technologii produkcji więzara należy zapewnić spełnienie podstawowych parametrów technicznych i użytkowych, które są określone w projekcie, takie jak możliwość prowadzenia instalacji, rozwiązania przegród i minimalne parametry cieplne, wysokości pomieszczeń, wysokość dojsć, wysokość do kalenicy i okapu. Należy spełnić parametry określone w projekcie technicznym konstrukcji, określone na str 8 pkt 2.9.

Wykonawca może stosować rozwiązania zamienne, inne technologie, może wybrać innych producentów elementów i materiałów budowlanych pod warunkiem spełnienia podstawowych wymogów technicznych i użytkowych. Zmiany na etapie budowy należy uzgodnić z kierownikiem budowy, projektantem i Inwestorem.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie gazobetonu gr. 24 na ścianach zewnętrznych?

Stosowanie innych materiałów jest możliwe pod warunkiem spełnienia podstawowych wymagań technicznych (w tym ochrony cieplnej) i użytkowych.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Z up. WOJTA

Agnieszka Wolańska
Zastępcza Wójta