

Wykaz pomieszczeń:
1. Hala filtrów - 198,47m2
2. Chlorownia - 3,90m2
3. WC - 3,33m2
4. Pom. sterowni - 6,14m2

RAZEM POW. UŻYTKOWA - 211,84m2
KUBATURA -979,25m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 223,50m2

PŁASKOWNIK FE/ZN 30x4

LEGENDA:

ZŁĄCZE KONTROLNE

ZK 2 → GPU 2

1. Zestaw napowietrzający ZN 1400
2. Zespół filtracyjny ZF 2200 – odżelazianie
3. Zespół filtracyjny ZF 2200 – odmanganianie
4. Zestaw hydroforowy ZP-CRE 4.32-2P/7,5 kW + TP 100-250/2/11 kW
5. Układ dmuchawy UD 11 kW
6. Szafa pneumatyczna SP
7. Rozdzielnia zestawu hydroworowego
8. Rozdzielnia główna
9. Rozdzielnia technologiczna
10. Zestaw sprężarki
11. Zestaw chloratora
12. Zbiornik kontrolno-pomiarowy

Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Kotlin wraz z budową trzech fundamentów pod zbiorniki retencyjne poj. 100m3 każdy i ich montażem, budową podziemnego żelbetowego odstojnika wód popłucznych poj. 50m3 i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii o mocy do 50kW

GMINA KOTLIN
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Nazwa załącznika:
Projektowany - Plan instalacji wyównawczej

Imię i Nazwisko	Specjalność	nr uprawnień	podpis
Projektował: Piotr Sokołowski	Elektryczna	WKP/0261/PWOE/15	
Sprawdził: Szymon Hajdasz	Elektryczna	WKP/0384PWOE/09	
Stadium dokumentacji P.B.	Skala 1:50	Data: 04.05.2022	

Nr rys.: E-3