






WYKAZ STOLARKI PCV

Schemat kształtów i wymiarów

NR		1	2
		01	02
Schemat			
światło muru	wysokość	120	120
	szerokość	200	55
światło ościeży	wysokość	115	115
	szerokość	195	50
ilość:		7	1

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Schemat kształtów i wymiarów

NR		1	2	3
		D1	D2	D3
Schemat				
światło muru	wysokość	2100	2100	4700
	szerokość	900	1100	3600
		Lewe 1	Lewe 2	drzwi dwuskrzydłowe
		Ilość		
Uwagi		Drzwi stalowe ocieplane. U = 1,3 W drzwiach zamontować kratkę nasilenia w dolnej części 250x400mm Kolor biały.	Drzwi stalowe ocieplane U = 1,3 Kolor biały.	Drzwi stalowe ocieplane - kolor biały.

Producent oraz typ stolarki do ustalenia z inwestorem!!!
Przed zamówieniem stolarki ostateczne wymiary zweryfikować z natury na budowie.
W razie potrzeby dostosować otwory do typowej stolarki producenta.
Zastosowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną PCV w kolorze białym np. OKNOPLAST z podwójną szybą
- 7komorową o współczynniku 0,9W/m2*K oraz 1,3 dla drzwi zewnętrznych.

Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Kotlin wraz z budową trzech fundamentów pod zbiorniki retencyjne poj. 100m3 każdy i ich montażem, budowa podziemnego żelbetowego odstoju wód popłucznych poj. 50m3 i niezbędna infrastruktura towarzysząca wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, oraz odnawialnymi źródłami energii o mocy do 50kW				GMINA KOTLIN ul. Powstańców Wielkopolskich 3 63-220 Kotlin
Nazwa załącznika: Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej				Nr rys.: A-4
Imię i Nazwisko	Specjalność	nr uprawnień	podpis	
Projektował: mgr inż. Mirosława Pilarzka	Architektoniczna	472/68		
Sprawdził: mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera	Architektoniczna	231/POOKK/IV/2017		
Stadium dokumentacji P.B.	Skala 1:50	Data: 04.12.2022		