

Margonin, dnia 31.08.2022r.

WR-ZP.271.19.2022

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin, Numer sprawy: ZP.271.19.2022.**

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 1 z dnia 29 sierpnia 2022r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że cena pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntu geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

### **Odpowiedź nr 1**

Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy. Wynagrodzenie kosztorysowe polega na ujęciu w ofercie wszystkich dających się przewidzieć kosztów w oparciu o dokumentację projektową i pomocniczo przedmiary robót. Istotą tego wynagrodzenia jest zapłata umówionego wynagrodzenia obliczonego w oparciu o skosztorysowane prace.

### **Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dysponuje wszelkimi pozwoleniami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wszelką dokumentację niezbędną do przygotowania przedmiotowego postępowania

### **Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu objętego przedmiotem zamówienia.

### **Pytanie nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający informuje, że reżim realizacji inwestycji w oparciu o przedłożoną dokumentację projektową jest zawsze taki sam i nie będzie zamawiający potwierdzał faktów o charakterze oczywistym.

### **Pytanie nr 6**

Jakie sprężarki należy przyjąć do wyceny? Wg. specyfikacji robót technologicznych – sprężarki tłokowe, Wg. projektu wykonawczego – sprężarki spiralne. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek śrubowych.

### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek śrubowych.

### **Pytanie nr 7**

Na jaki punkt pracy dobrać oraz wycenić zestaw podnoszenia ciśnienia

Wg. specyfikacji robót technologicznych –  $Q = 330 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 44 \text{ mH}_2\text{O}$

Wg. projektu wykonawczego –  $Q = 330,1 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 40 \text{ mH}_2\text{O}$

### **Odpowiedź nr 7**

Punkt pracy zestawu hydroforowego winien znajdować się na  $Q = 330 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 44 \text{ mH}_2\text{O}$ .

### **Pytanie nr 8**

Prosimy o jednoznaczne określenie które z otworów studziennych nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 mają być zlikwidowane. Według opisu technicznego dwa z otworów studziennych zostaną zlikwidowane, a w ich miejsce zostaną wykonane nowe odwierty. W dalszej części opisu technicznego jest zapis, że SUW będzie zasilana z trzech studni głębinowych w tym dwóch nowych S1 i S2 oraz istniejącego ujęcia obecnie nr 2, a po modernizacji S3.

### **Odpowiedź nr 8**

Zamawiający informuje, że SUW będzie zasilana z trzech studni głębinowych w tym dwóch nowych S1 i S2 oraz istniejącego ujęcia obecnie nr 2, a po modernizacji S3.

### **Pytanie nr 9**

Czy w ramach zadania należy wykonać likwidację studni

### **Odpowiedź nr 9**

Projekt przewiduje likwidację studni.

### **Pytanie nr 10**

Jakie studnie należy zlikwidować

### **Odpowiedź nr 10**

Projekt przewiduje likwidację studni nr 2 i 4

### **Pytanie nr 11**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych źródeł filtracyjnych niż te, które są zaproponowane w projekcie.

### **Odpowiedź nr 11**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych źródeł filtracyjnych niż te, które są zaproponowane w projekcie.

### **Pytanie nr 12**

Prosimy o informację czy każda z pomp zestawu hydroforowego może posiadać przypisaną do niej przetwornicę częstotliwości zamontowaną w szafie sterowniczej zestawu.

### **Odpowiedź nr 12**

Zamawiający informuje, że każda z pomp zestawu hydroforowego może posiadać przypisaną do niej przetwornicę częstotliwości zamontowaną w szafie sterowniczej zestawu.

**Pytanie nr 13**

Co jest podstawą do wykonania obiektu SUW - opracowania : „SUW MARGONIN RZUTY BUDOWLANE ZAMIENNE” i „SUW MARGONIN RZUTY KONSTRUKCYJNE ZAMIENNE” czy zamieszczone projekty wykonawcze ?

**Odpowiedź nr 13**

Podstawą do wykonania obiektu SUW są opracowania : „SUW MARGONIN RZUTY BUDOWLANE ZAMIENNE” i „SUW MARGONIN RZUTY KONSTRUKCYJNE ZAMIENNE”

**Pytanie nr 14**

Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej opracowanej dla rozwiązania zamiennego budynku. Zamieszczona ST dotyczy projektu który został zastąpiony rozwiązaniem zamiennym.

**Odpowiedź nr 14**

Wszelka dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej przedmiotowego zamówienia.

**Pytanie nr 15**

Czy wymiana ogrodzenia terenu i oświetlenie terenu jest również przedmiotem postępowania.

**Odpowiedź nr 15**

Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wyłącznie oświetlenie oraz ogrodzenie.


**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w sposobie sterowania urządzeniami SUW, przy zachowaniu założonej w projekcie funkcjonalności

**Odpowiedź nr 16**

Zamawiający dopuszcza zmiany w sposobie sterowania urządzeniami SUW.

Z upoważnienia Burmistrza  
Miasta i Gminy Margonin

  
Lukasz Malinowski  
Zastępca Burmistrza