

Wola Dębińska, 24.02.2022 r.

Nasz znak: RWI.271.4.2022.KK

Gmina Dębno
Wola Dębińska 240,
32-852 Dębno
tel. 014 6658714, fax. 014 6658722

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Budowa obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska wraz z modernizacją drogi gminnej nr 250221K relacji Wola Dębińska – Zielona, Gmina Dębno, powiat brzeski**”

WYJAŚNIENIA

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

PYTANIA/ODPOWIEDZI:

1. Pytanie : W związku z tym, iż n profilu kanalizacji deszczowej są rury PCV a w opisie technicznym są rury PP prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej i rysunków szczegółowych studni.

Ad.1. Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur betonowych, PCV oraz HDPE (odwodnienie mostu). Dopuszcza się wykonanie kolektorów średnicy 50 i 63cm z rur PP SN 8.

W załączeniu przesyłam ST oraz rysunki studni i studzienki.

2. Pytanie : Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jaki asfalt należy użyć do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę ścieralną i wiążącą : modyfikowany czy zwykły? ST dopuszcza oba rodzaje asfaltu, natomiast projekt jednoznacznie wskazuje na asfalt modyfikowany

Ad.2. Dla wykonania warstw wiążącej i ścieralnej należy zastosować asfalt zwykły.

Z Up. Wójta Gminy Dębno
Jacek Szklarz

.....
(podpis Kierownik Zamawiając)

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

Załączniki:

1. STWiOR cz 6
2. Rysunek nr 5
3. Rysunek nr 4
4. Rysunek nr 3