

Wejherowo, dnia 27.02.2024 r.

D.25C/250/66/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w lokalizacji Szpital w Wejherowie**, znak: **D25C/252/N/4-6rj/24**, niniejszym w uzupełnieniu do pisma D.25C/250/64/2024 z dn. 23.02.2024 r. przedkładam pozostałą część odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracamy się o modyfikację zapisów wzoru umowy w zakresie odbioru końcowego umowy poprzez wskazanie, że wyłącznie wady istotne tj. uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy stanowią podstawę do odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia.

W obecnym wzorze umowy Zamawiający ustanowił procedurę odbioru „idealnego” tj. bezusterkowego wskazując w §13 ust. 4 pkt 5,6 i 8 że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Komisja odbiorowa sporządzi protokół i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie a dopiero po ich usunięciu przystąpi do odbioru końcowego.

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej, zapisy uzależniające odbiór przedmiotu umowy od usunięcia wszelkich wad w tym wad nieistotnych tj. zastrzeżenie odbiorów bezusterkowych naruszają przepisy PZP, art. 647 k.c. oraz zasadę swobody umów.

Przykłady orzeczeń poniżej:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 marca 2021 r. V CSKP 14/21

„Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie. Jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji. W takiej sytuacji w protokole odbioru robót powinny się znaleźć ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz ujawnionych wad wraz z ustalonymi terminami ich usunięcia albo oświadczenia inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za ujawnione przy odbiorze wady”.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 marca 2021 r. V CSKP 14/21

„Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie. Jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji. W takiej sytuacji w protokole odbioru robót powinny się znaleźć ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz ujawnionych wad wraz z ustalonymi terminami ich usunięcia albo oświadczenia inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za ujawnione przy odbiorze wady”.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12

W sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru (art. 647 KC). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania

wyrok KIO z dnia 19 stycznia 2021 r w sprawie KIO 3440/20 gdzie Izba wskazała, że:

„Izba w pełni podziela stanowisko oraz argumentację zaprezentowaną przez Odwołującego. Izba uznała, że nadużyciem ze strony Zamawiającego jest sformułowanie w treści IPU postanowień umożliwiających Zamawiającemu odmowę dokonania odbioru końcowego, w sytuacji stwierdzenia w toku tego odbioru

jakiegokolwiek, nawet drobnej usterki czy też wady. Jak słusznie podnosił Odwołujący czy to przerwanie odbioru czy też odmowa odbioru rodzi ten sam skutek. Niewątpliwie nieuprawniona jest możliwość odmowy dokonania odbioru z powodu każdej, nawet najbardziej błażej i nieistotnej wady czy też usterki. W kontekście powyższego Izba uznała zgłoszony zarzut za uzasadniony i jednocześnie zobowiązała Zamawiającego do tego, aby zmodyfikował treść IPU w powyższym zakresie”

Wyrok KIO z dnia 19 stycznia 2021 r w sprawie KIO 3440/20 gdzie Izba wskazała, że:

„Izba w pełni podziela stanowisko oraz argumentację zaprezentowaną przez Odwołującego. Izba uznała, że nadużyciem ze strony Zamawiającego jest sformułowanie w treści IPU postanowień umożliwiających Zamawiającemu odmowę dokonania odbioru końcowego, w sytuacji stwierdzenia w toku tego odbioru jakiegokolwiek, nawet drobnej usterki czy też wady. Jak słusznie podnosił Odwołujący czy to przerwanie odbioru czy też odmowa odbioru rodzi ten sam skutek. Niewątpliwie nieuprawniona jest możliwość odmowy dokonania odbioru z powodu każdej, nawet najbardziej błażej i nieistotnej wady czy też usterki. W kontekście powyższego Izba uznała zgłoszony zarzut za uzasadniony i jednocześnie zobowiązała Zamawiającego do tego, aby zmodyfikował treść IPU w powyższym zakresie”

Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy poprzez wykreślenie ww. pkt 5 i 6 oraz wskazanie w pkt 8 lit. a) że „jeżeli wady są nie istotne oraz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy technicznie uzasadniony termin na ich usunięcie albo odstąpi od polecenia Wykonawcy ich usunięcia pod warunkiem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia zgodnie z §8 ust. 10 umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje on myjni dezynfektora do kaczek i basenów spełniającego normy EN ISO 15883-1 i 15883-3 czy myjni dezynfektora narzędziowej spełniającej normy EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-2? Opis nie wskazuje jednoznacznie na typ urządzenia. Jeżeli Zamawiający oczekuje myjni dezynfektora do kaczek i basenów zgodnego z normami EN ISO 15883-1 i 15883-3 prosimy o odstępianie od wymogu opisanego w punkcie 13 i 14?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Myjka Dezynfektor symbol S20a nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

58. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Dot. pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym wyświetlacz graficzny LCD informuje o: typie programu, fazie programu, temperaturze w komorze, poziomie A0, oraz informację o pozytywnym zakończeniu procesu dezynfekcji, który to jest kluczowym elementem całego procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Myjka Dezynfektor symbol S20a nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

59. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Dot. pkt. 9: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w pkt. 9 „Wskaźnik wystarczającej ilości detergentu do zakończenia cyklu”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Myjka Dezynfektor symbol S20a nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

60. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Dot. pkt. 10: Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia wykonana była w postaci monolitu głęboko tłoczonego z zaokrąglonymi narożnikami w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316 1.4401, co przekłada się na jej wytrzymałość i żywotność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Myjka Dezynfektor symbol S20a nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

61. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Dot. pkt. 10: Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia wykonana była w postaci monolitu głęboko tłoczonego z zaokrąglonymi narożnikami w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316 1.4401 lub lepszej gatunkowo, co przekłada się na jej wytrzymałość i żywotność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Myjka Dezynfektor symbol S20a nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

62. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Dot. pkt. 11 i 12: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach komory 370 x 340 x 150 mm i pojemności 90l?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Myjka Dezynfektor symbol S20a nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

63. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Dot. pkt. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni, która posiada możliwość modyfikowania programów myjących z menu serwisowego przez odpowiednio wykwalifikowany zespół serwisowy, który trzeba uruchomić poprzez wciśnięcie guzika na płycie głównej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Myjka Dezynfektor symbol S20a nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

64. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20a; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej (całkowita paroszczelność) z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Myjka Dezynfektor symbol S20a nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

65. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20b; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR – ZESTAW ZE ZLEWEM I UMYWALKĄ:

Dot. pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy urządzenia 4,85 kW i zasilaniu 400 V?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane urządzenie o mocy 4,85 kW i zasilaniu 400V.

66. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20b; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR – ZESTAW ZE ZLEWEM I UMYWALKĄ:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej (całkowita paroszczelność) z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

67. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S20b; URZĄDZENIE: MYJKA DEZYNFEKTOR – ZESTAW ZE ZLEWEM I UMYWALKĄ:

Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia wykonana była w postaci monolitu głęboko tłoczonego z zaokrąglonymi narożnikami w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316 1.4401 lub lepszej gatunkowo, co przekłada się na jej wytrzymałość i żywotność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

68. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje on myjni dezynfektora do kaczek i basenów spełniającego normy EN ISO 15883-1 i 15883-3 czy myjni dezynfektora narzędziowej spełniającej normy EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-2? Opis nie wskazuje jednoznacznie na typ urządzenia. Jeżeli Zamawiający oczekuje myjni dezynfektora do kaczek i basenów zgodnego z normami EN ISO 15883-1 i 15883-3 prosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w punkcie 12?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Płuczka Dezynfektor symbol S25b nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Wyposażenie, które jest w zakresie zamówienia (Etap Ia, Ib, Ic) jest opisane w PFU w załączniku nr 3 – w zestawieniu wyposażenia zdefiniowanym słowem „TAK”.

69. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Dot. pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym wyświetlacz graficzny LCD informuje o: typie programu, fazie programu, temperaturze w komorze, poziomie A0, oraz informację o pozytywnym zakończeniu procesu dezynfekcji, który to jest kluczowym elementem całego procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Płuczka Dezynfektor symbol S25b nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Wyposażenie, które jest w zakresie zamówienia (Etap Ia, Ib, Ic) jest opisane w PFU w załączniku nr 3 – w zestawieniu wyposażenia zdefiniowanym słowem „TAK”.

70. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Dot. pkt. 9: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w pkt. 9 „Wskaźnik wystarczającej ilości detergentu do zakończenia cyklu”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Płuczka Dezynfektor symbol S25b nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Wyposażenie, które jest w zakresie zamówienia (Etap Ia, Ib, Ic) jest opisane w PFU w załączniku nr 3 – w zestawieniu wyposażenia zdefiniowanym słowem „TAK”.

71. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Dot. pkt. 10: Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia wykonana była w postaci monolitu głęboko tłoczonego z zaokrąglonymi narożnikami w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316 1.4401, co przekłada się na jej wytrzymałość i żywotność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Płuczka Dezynfektor symbol S25b nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Wyposażenie, które jest w zakresie zamówienia (Etap Ia, Ib, Ic) jest opisane w PFU w załączniku nr 3 – w zestawieniu wyposażenia zdefiniowanym słowem „TAK”.

72. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Dot. pkt. 10: Czy Zamawiający wymaga aby komora urządzenia wykonana była w postaci monolitu głęboko tłoczonego z zaokrąglonymi narożnikami w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316 1.4401 lub lepszej gatunkowo, co przekłada się na jej wytrzymałość i żywotność?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Płuczka Dezynfektor symbol S25b nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Wyposażenie, które jest w zakresie zamówienia (Etap Ia, Ib, Ic) jest opisane w PFU w załączniku nr 3 – w zestawieniu wyposażenia zdefiniowanym słowem „TAK”.

73. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Dot. pkt. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni, która posiada możliwość modyfikowania programów myjących z menu serwisowego przez odpowiednio wykwalifikowany zespół serwisowy, który trzeba uruchomić poprzez wciśnięcie guzika na płycie głównej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Płuczka Dezynfektor symbol S25b nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Wyposażenie, które jest w zakresie zamówienia (Etap Ia, Ib, Ic) jest opisane w PFU w załączniku nr 3 – w zestawieniu wyposażenia zdefiniowanym słowem „TAK”.

74. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): S25b; URZĄDZENIE: PŁUCZKA DEZYNFEKTOR

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej (całkowita paroszczelność) z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Płuczka Dezynfektor symbol S25b nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Wyposażenie, które jest w zakresie zamówienia (Etap Ia, Ib, Ic) jest opisane w PFU w załączniku nr 3 – w zestawieniu wyposażenia zdefiniowanym słowem „TAK”.

75. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): A15a; URZĄDZENIE: STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją przechyłu bocznego w zakresie min. +/- 24 stopnie? Jest to parametr nieznacznie różniący się od oczekiwanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że rezygnuje z dostawy stołów operacyjnych uniwersalnych symbol „A15a”.

76. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): A15a; URZĄDZENIE: STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 273 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że rezygnuje z dostawy stołów operacyjnych uniwersalnych symbol „A15a”.

77. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): A15a; URZĄDZENIE: STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego materace mocowane są do stołu przy użyciu rzepów? Zaoferowane rozwiązanie jest równie skuteczne jak mocowanie materacy za pomocą kołków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że rezygnuje z dostawy stołów operacyjnych uniwersalnych symbol „A15a”.

78. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka kuchenna szer. 60 cm (D90a)

Szafka kuchenna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D90b)

Szafka kuchenna szer. 60 cm na lodówkę (D90c)

Szafka kuchenna szer. 80 cm pod zlewozmywak (D91b)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fronty wykonane z płyty MDF oklejone laminatem HPL w dekorze drewnopodobnym? Jest to rozwiązanie znacznie tańsze od oczekiwanego, a pozwala na uzyskanie podobnego efektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

79. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka kuchenna szer. 60 cm (D90a)

Szafka kuchenna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D90b)

Szafka kuchenna szer. 60 cm na lodówkę (D90c)

Szafka kuchenna szer. 80 cm pod zlewozmywak (D91b)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cokołu wykonany z płyty laminowanej obustronnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

80. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka kuchenna szer. 60 cm (D90a)

Szafka kuchenna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D90b)

Szafka kuchenna szer. 60 cm na lodówkę (D90c)

Szafka kuchenna szer. 80 cm pod zlewozmywak (D91b)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat laminowany typu postforming wykończony laminatem HPL o grubości 38 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

81. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka kuchenna wisząca szer. 60 cm (D92a)

Szafka kuchenna wisząca szer. 80 cm (D93a)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fronty wykonane z płyty MDF oklejone laminatem HPL w dekorze drewnopodobnym? Jest to rozwiązanie znacznie tańsze od oczekiwanego, a pozwala na uzyskanie podobnego efektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

82. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka medyczna szer. 60 cm (D95a)

Szafka medyczna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D95b)

Szafka medyczna szer. 60 cm na lodówkę (D95c)

Szafka medyczna szer. 80 cm (D96a)

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z cokołem wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

83. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka medyczna szer. 60 cm (D95a)

Szafka medyczna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D95b)

Szafka medyczna szer. 60 cm na lodówkę (D95c)

Szafka medyczna szer. 80 cm (D96a)

Zamawiający nie podał oczekiwanego rodzaju blatu, w związku tym czy blat powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej, czy Zamawiający oczekuje blatu laminowanego typu postforming wykończonego laminatem HPL o grubości 38 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zaproponowany przez Wykonawcę blat musi posiadać odpowiednie atesty oraz może być stosowany w obiektach służby zdrowia.

84. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia pkt:

Szafka medyczna szer. 60 cm (D95a)

Szafka medyczna szer. 60 cm pod zlewozmywak (D95b)

Szafka medyczna szer. 60 cm na lodówkę (D95c)

Szafka medyczna szer. 80 cm (D96a)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki na nóżkach o wysokości min. 120 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

85. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): E21b; URZĄDZENIE: LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym wynosi między 18 a 31 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza lampę, której zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym wynosi między 18 a 31cm.

86. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): E21b; URZĄDZENIE: LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu, aby lampa była wyposażona w układ redukcji cieni polegający na zwiększaniu intensywności światła w diodach zewnętrznych podczas wyłączenia diod umiejscowionych w środkowej części kopuły – układ sterowany ze sterownika mocowanego na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu, aby lampa była wyposażona w układ redukcji cieni.

87. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): E21b; URZĄDZENIE: LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której wielkość napromieniowania wynosi maksymalnie 430 w/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza lampę, której wielkość napromieniowania wynosi maksymalnie 430 W/m².

88. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznik nr 8 – Specyfikacja Wyposażenia: NR KARTY URZĄDZENIA/ SYMBOL PROJEKTOWY (wg rysunków): E40b; URZĄDZENIE: PANEL ZASILAJĄCY JEDNOSTANOWISKOWY Z SZYNĄ INSTALACYJNĄ

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie Certyfikatu ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016 wydane zgodnie z bardziej aktualną, niż wymagana, wersją normy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze Zmianami do PFU (pkt 3) „Wykonawcy nie składają wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych takich jak karty katalogowe ani innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów

technicznych oferowanego sprzętu medycznego i innych wyrobów za wyjątkiem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Załącznik nr 8 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego („Specyfikacja Wyposażenia”) stanowi jedynie opis przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego i nie jest wypełniany ani składany przez Wykonawców jako element składowy oferty. Stwierdzenie równoważności techniczno-funkcjonalnej, będzie się odbywać już w trakcie procesu inwestycyjnego.” Zamawiający dopuszcza urządzenie producenta, który posiada Certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016

89. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia umożliwiającego mycie 2 endoskopów, w dwóch niezależnych komorach? Uzasadnienie: Mycie każdego endoskopu, w osobnej komorze spełnia aktualne wymogi norm oraz najnowsze zalecenia Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) oraz Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Asystentów Gastroenterologicznych i Endoskopowych (ESGENA)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia umożliwiającego mycie 2 endoskopów, w dwóch niezależnych komorach.

90. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający poprzez określenie „maksymalne opróżnienie kanistrów” oczekuje urządzenia, które pozostawia jedynie resztkowe ilości środków chemicznych za pomocą lanc odpornych na działanie chemii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że oczekuje urządzenia które zapewni, ze względów ekonomicznych, maksymalne opróżnienie kanistrów ze środkami chemicznymi lub pozostawiające resztkowe/śladowe ilości środków chemicznych za pomocą lanc.

91. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Prosimy o jednoznacznie doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje urządzenia wyposażonego w dwie pompy cyrkulacyjne dla każdego endoskopu niezależnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania opisanego w pytaniu nr 89, Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwie pompy cyrkulacyjne dla każdego endoskopu niezależnie.

92. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z większą ilością pomp cyrkulacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z większą ilością pomp cyrkulacyjnych.

93. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym kosze załadownicze można wyciągnąć oraz ergonomicznie podłączyć endoskop poza urządzeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym kosze załadownicze można wyciągnąć oraz ergonomicznie podłączyć endoskopy poza urządzeniem.

94. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z manualnym, ergonomicznym podłączeniem w myjni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z manualnym, ergonomicznym podłączeniem w myjni.

95. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z przyłączami w kolorze bezbarwnym z opisem kanałów w widocznym miejscu na zbiorczym przyłączy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z przyłączami w kolorze bezbarwnym z opisem kanałów w widocznym miejscu na zbiorczym przyłączy.

96. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Prosimy o doprecyzowanie czy poprzez „dostępność szybkozłącza do szybkiej podmiiany” Zamawiający oczekuje przyłącza, w którym możliwa jest podmiana pojedynczej złączki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania opisanego w pytaniu nr 89, Zamawiający dopuści urządzenie w którym możliwa jest podmiana pojedynczej złączki przyłącza.

97. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik RFID do identyfikacji operatora oraz skaner kodów kreskowych do identyfikacji endoskopów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik RFID do identyfikacji operatora oraz skaner kodów kreskowych do identyfikacji endoskopów.

98. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia kompatybilnego z środkami chemicznymi jednego producenta opartego na kwasie nadoctowym (PAA) zatwierdzonym przez producenta urządzenia w badaniu typu zgodnie z normą PN EN 15883-4?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ..

99. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wraz z cyklem mycia i dezynfekcji oraz etapami opartymi o dezynfekcję chemiczną w pełni walidowanym przez producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z cyklem mycia i dezynfekcji oraz etapami opartymi o dezynfekcję chemiczną w pełni walidowanym przez producenta.

100. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy myjnia w celu maksymalnego zabezpieczenia endoskopu powinna prowadzić test szczelności poprzez cały cykl trwania procesu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje, że urządzenie rozpocznie cykl dekontaminacji wyłącznie po pozytywnym teście szczelności endoskopu oraz, że podczas trwania całego cyklu urządzenie będzie kontrolowało szczelność endoskopu.

101. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z przedmuchiwaniem kanałów endoskopów dostosowanym do konkretnego endoskopu oraz programu zwalidowanego przez producenta urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z przedmuchiwaniem kanałów endoskopów dostosowanym do konkretnego endoskopu oraz programu zwalidowanego przez producenta urządzenia.

102. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni bez lampy UV w przypadku gdy urządzenie nie posiada zbiornika wodnego, w którym mogą namnażać się drobnoustroje chorobotwórcze a cykl dekontaminacji oparty jest o zastosowanie kwasu nadoctowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni bez lamp UV w przypadku gdy urządzenie nie posiada zbiornika wodnego a cykl dekontaminacji oparty jest o zastosowanie kwasu nadoctowego.

103. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Prosimy o dopuszczenie myjni wykonującej proces autodezynfekcji chemicznej zgodnej z normą PN EN ISO 15883 cz.4 w temperaturze pokojowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza myjnię wykonującą proces autodezynfekcji chemicznej zgodnej z normą PN EN ISO 15883 cz.4 w temperaturze pokojowej.

104. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z manualnym sprawdzeniem terminu użycia środków chemicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z manualnym sprawdzeniem terminu użycia środków chemicznych.

105. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wymiarach 70 x 65 x 140 cm (szer. x gł. x wys.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach 70 x 65 x 140 cm (szer. x gł. x wys.)

106. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły.

107. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik kodów kresowych do identyfikacji endoskopów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik kodów kreskowych do identyfikacji endoskopów.

108. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie o wymiarach 1300 x 770 x 1990 mm (szer. x gł. x wys.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach 1300 x 770 x 1990 mm (szer. x gł. x wys.)

109. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29a – myjnia do endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z etapami dostosowanymi do cyklu dezynfekcji chemicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z etapami dostosowanymi do cyklu dezynfekcji chemicznej.

110. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły.

111. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik kodów kresowych do identyfikacji endoskopów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik kodów kreskowych do identyfikacji endoskopów.

112. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z przyłączami oraz kosztami kompatybilnymi z myjnią endoskopową z zachowaniem indywidualnych odseparowanych połączeń kanałów po stronie endoskopów? Zastosowanie opisanego systemu umożliwia mycie kosza jednocześnie z endoskopem co eliminuje konieczność posiadania dedykowanej myjni do koszów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z przyłączami oraz kosztami kompatybilnymi z myjnią endoskopową z zachowaniem indywidualnych odseparowanych połączeń kanałów po stronie endoskopów.

113. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik kodów kresowych do identyfikacji endoskopów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w czytnik kodów kreskowych do identyfikacji endoskopów.

114. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z cyklem obiegu powietrza z osuszaniem endoskopów wewnątrz kanałów oraz na zewnątrz ze zbiorczym monitorowaniem ciśnienia powietrza?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z cyklem obiegu powietrza z osuszaniem endoskopów wewnątrz kanałów oraz na zewnątrz ze zbiorczym monitorowaniem ciśnienia powietrza.

115. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z centralnym systemem usuwania wilgoci wprowadzanego do szafy endoskopowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z centralnym systemem usuwania wilgoci wprowadzanego do szafy endoskopu.

116. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne (dot. karty urządzenia/symbol projektowy: S29d – szafa do przechowywania endoskopów):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach nie przekraczających wymiarów 600 x 600 x 2000 (szer. x gł. x wys.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach nie przekraczających wymiarów 600 x 600 x 2000 mm (szer. x gł. x wys.)

117. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne

D96b szafka medyczna pod zlewozmywak szer. 80cm

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z cokołem wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza szafki z cokołem wykonanym ze stali nierdzewnej.

118. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne

D96b szafka medyczna pod zlewozmywak szer. 80cm

Zamawiający nie podał oczekiwanego rodzaju blatu, w związku tym czy blat powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej, czy Zamawiający oczekuje blatu laminowanego typu postforming wykończonego laminatem HPL o grubości 38 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zaproponowany przez Wykonawcę blat musi posiadać odpowiednie atesty oraz może być stosowany w obiektach służby zdrowia.

119. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Parametry Techniczne

D96b szafka medyczna pod zlewozmywak szer. 80cm

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki na nóżkach o wysokości min. 120 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza szafki na nóżkach o wysokości min. 120 mm.

120. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z pilotem bez podświetlenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół zabiegowy uniwersalny A10a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

121. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z panelem sterowania na kolumnie bez podświetlenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół zabiegowy uniwersalny A10a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

122. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół zatrzymujące się w centralnie bez diody umieszczonej na pilocie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół zabiegowy uniwersalny A10a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

123. Zapytanie Wykonawcy:



Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół wyposażony w pilot i panel wyłączający się dla bezpieczeństwa po 60 sekundach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół zabiegowy uniwersalny A10a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

124. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 15

Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne w zakresie +/- 26°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół zabiegowy uniwersalny A10a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

125. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 16

Czy Zamawiający dopuści przechyły boczne w zakresie +/- 21°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół zabiegowy uniwersalny A10a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

126. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 18

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia podglówka w zakresie od -90° do +45° bez regulacji wzdłużnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół zabiegowy uniwersalny A10a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

127. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 19

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia podnóżków w zakresie od -90° do +20° oraz możliwość rozchylenia na boki o 180°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół zabiegowy uniwersalny A10a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

128. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z przesuwem blatu o wartości 320 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół zabiegowy uniwersalny A10a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

129. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 30 i 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny blokowany poprzez chowanie się kół w podstawę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół zabiegowy uniwersalny A10a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

130. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ ZABIEGOWY UNIWERSALNY - A10a

pkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z materacem o właściwościach przeciwdleżynowych mocowane za pomocą rzepów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół zabiegowy uniwersalny A10a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

131. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z pilotem bez podświetlenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół operacyjny uniwersalny A15a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

132. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z panelem sterowania na kolumnie bez podświetlenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół operacyjny uniwersalny A15a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

133. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół zatrzymujące się w centralnie bez diody umieszczonej na pilocie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół operacyjny uniwersalny A15a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

134. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół wyposażony w pilot i panel wyłączający się dla bezpieczeństwa po 60 sekundach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół operacyjny uniwersalny A15a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

135. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 15

Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne w zakresie +/- 26°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół operacyjny uniwersalny A15a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

136. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 16

Czy Zamawiający dopuści przechyły boczne w zakresie +/- 21°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół operacyjny uniwersalny A15a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

137. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 18

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia podglówka w zakresie od -90° do +45° bez regulacji wzdłużnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół operacyjny uniwersalny A15a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

138. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 19

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia podnóżków w zakresie od -90° do +20° oraz możliwość rozchylenia na boki o 180°?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół operacyjny uniwersalny A15a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

139. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z przesuwem blatu o wartości 320 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół operacyjny uniwersalny A15a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

140. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 30 i 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny blokowany poprzez chowanie się kół w podstawę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół operacyjny uniwersalny A15a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

141. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

STÓŁ OPERACYJNY UNIWERSALNY - A15a

pkt 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z materacem o właściwościach przeciwoślizgowych mocowane za pomocą rzepów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stół operacyjny uniwersalny A15a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

142. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a

pkt 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kopuły lampy wyposażonej w 6 diod w konstrukcji jednoogniskowej z możliwością wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Lampa bezcieniowa statywowa/ścienna jednorefleksyjna E20a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

143. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a

pkt 5 i 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kopuły lampy ze stałą wielkością plamy świetlnej równą 17 cm i uchwytem sterylnym umieszczonym przy krawędzi czaszy lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Lampa bezcieniowa statywowa/ścienna jednoreflektorowa E20a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

144. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a

pkt 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kopuły lampy jednosegmentowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Lampa bezcieniowa statywowa/ścienna jednoreflektorowa E20a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

145. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a

pkt 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy bez układu redukcji cieni który w tego typu lampy jest zbędny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Lampa bezcieniowa statywowa/ścienna jednoreflektorowa E20a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

146. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a

pkt 19, 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z regulacją natężenia światła w 5 stopniach z panelu umieszczonego na kopule.

Odpowiedź Zamawiającego:

Lampa bezcieniowa statywowa/ścienna jednoreflektorowa E20a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

147. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA BEZCIENIOWA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA E20a

pkt 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy bez pilota przewodowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Lampa bezcieniowa statywowa/ścienna jednoreflektorowa E20a nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

148. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA ŚCIENNA LED E21a

pkt 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kopuły lampy z średnicą plamy świetlnej równą 17 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kopułę lampy ze średnicą plamy świetlnej równą 17 cm.

149. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA E21b

pkt 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy wyposażonej w 72 diody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza lampę wyposażoną w 72 diody.

150. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA E21b
pkt 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z średnicą zewnętrzną kopuły równą 70 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza lampę ze średnicą zewnętrzną kopuły równą 70 cm.

151. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA E21b
pkt 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z głębokością oświetlenia równą 120 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza lampę z głębokością oświetlenia równą 120 cm.

152. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA E21b
pkt 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z funkcją oświetlenia endoskopowego w postaci 3 diod w kolorze zielonym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

153. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA E21b
pkt 27 i 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy bez pilota bezprzewodowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza lampę bez pilota bezprzewodowego.

154. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
Kolumna anestezjologiczna Blok Operacyjny V02c
pkt 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z ramieniem o długości 1000 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kolumna anestezjologiczna Blok Operacyjny V02c nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

155. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
Kolumna anestezjologiczna Blok Operacyjny V02c
pkt 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z możliwością aranżacji układu gniazd na etapie zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kolumna anestezjologiczna Blok Operacyjny V02c nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

156. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
Kolumna anestezjologiczna Blok Operacyjny V02c
pkt 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn o wysokości 125 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kolumna anestezjologiczna Blok Operacyjny V02c nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

157. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna chirurgiczna V03b

pkt 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z możliwością aranżacji układu gniazd na etapie zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kolumna chirurgiczna V03b nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

158. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna chirurgiczna V03b

pkt 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn o wysokości 125 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kolumna chirurgiczna V03b nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

159. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna chirurgiczna V03b

pkt 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z ramieniem o długości 1000 + 1000 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kolumna chirurgiczna V03b nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

160. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna chirurgiczna V03b

pkt 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z silnikiem napędzającym ruch pionowy zainstalowanym na przegubie między częściami ramienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kolumna chirurgiczna V03b nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

161. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – ZAŁĄCZNIK NR 8 – SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Kolumna chirurgiczna V03b

pkt 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z półką wyposażoną w dwa uchwyty wykonane w całości z tworzywa sztucznego w kolorze nie czarnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kolumna chirurgiczna V03b nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

163. Zapytanie Wykonawcy:

Czy sprzęt aktywny - przełączniki i access pointy - są w zakresie przetargu (są rozbieżności w PFU)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przełączniki i access pointy są w zakresie nn postępowania. Dokładne wytyczne znajdują się w zał.nr 8 do SWZ.

164. Zapytanie Wykonawcy:

Czy agregat prądowórczy jest w zakresie przetargu, jeżeli tak to prosimy o podanie mocy agregatu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że agregat prądowórczy nie jest w zakresie nn postępowania. Zamawiający posiada własne agregaty prądowórcze.

165. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w zakresie przetargu jest dostawa systemu kolejkowego?




Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w zakresie postępowania jest modernizacja (rozbudowanie) obecnego systemu informatycznego TOPSOR, oraz dostosowanie systemu do infrastruktury po remoncie. Głównym celem modyfikacji jest uzyskanie efektu kolejkowego, gdzie personel z pozycji systemu komputerowego ma możliwość wywołać pacjenta. (w załączeniu instrukcja posiadanego systemu TOPSOR)

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Marzena Magulska

