

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI
ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki
WIK.271.9.2021.MB(4)

**Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 9/21**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 9/21 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą: „**Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie miasta Maków Mazowiecki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc”.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający potwierdza że wykonanie instalacji odgromowej nie jest konieczne jeżeli analiza ryzyka wykaże brak konieczności jej zastosowania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający potwierdza że granicą zakresu Wykonawcy w ramach przyłącza SN jest podpięcie się do linii napowietrznej przechodzącej na działkę z planowaną inwestycją, a pozostałe roboty wymienione w warunkach przyłączeniowych, w tym modernizację pól w rozdzielni HV, są po stronie OSD?

Odpowiedź: Prace należy wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączeniowymi. Podział stron zgodnie z zapisami warunków przyłączeniowych.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności wykonania przyłącza SN po stronie Wykonawcy (tj. granicą dla Wykonawcy będzie wykonanie pól SN w kontenerze stacji transformatorowej), dzięki czemu część kosztów będzie mogła zostać przeniesiona na OSD?

Odpowiedź: Prace należy wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączeniowymi. Podział stron zgodnie z zapisami warunków przyłączeniowych.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający dopuści budowę instalacji w oparciu o mniejszą ilość mocniejszych inwerterów, tak aby ich sumaryczna moc znamionowa po stronie AC wynosiła min. 0,56MW?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dopuści inwertery o sprawności europejskiej min. 98,5%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane sprawności urządzeń ale należy traktować je jako graniczne.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dopuści inwertery o sprawności maksymalnej min. 98,8%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane sprawności urządzeń, ale należy traktować je jako graniczne.

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie inwestycji?

Odpowiedź: Decyzja zostanie podjęta po otwarciu ofert i przeanalizowaniu ich cen.

Burmistrz Miasta

/-/ Tadeusz Ciak