

Tarnów, 14.06.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/9-ZO/2024 z dnia 11.06.2024 r. pn. „Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych dla Akademii Tarnowskiej”

***Pytanie:***

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do zadania nr 1:

poz.2, czy Zamawiający dopuszcza świetlówkę 16W ?

poz.13, czy Zamawiający dopuszcza produkt innego producenta np. INQ ?

poz.18, produkt wycofany z oferty producenta. Jest zamiennik tego samego producenta. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamiennik?

poz.32, produkt wycofany z produkcji. Zakaz wprowadzania do obrotu zgodnie z wymogami UE. Proszę o usunięcie pozycji.

***Odpowiedź:***

poz nr 2: tak, Zamawiający dopuszcza świetlówkę 16W

poz nr 13: nie, Zamawiający nie dopuszcza innego Producenta niż INQ

poz nr 18: tak, pod warunkiem zachowania tożsamyh parametrów

poz nr 32: Zamawiający usuwa pozycję 32

**Ze względu na usunięcie pozycji nr 32, Zamawiający aktualizuje na stronie prowadzonego postępowania załącznik nr 1 – formularz asortymentowo- cenowy.**

Rektor Akademii Tarnowskiej  
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni

Otrzymują:

1x strona internetowa prowadzonego postępowania.

1x aa