



Głogów Małopolski 2021-04-22

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dokończenie budowy budynku Domu Ludowego w miejscowości Budy Głogowskie w gminie Głogów Małopolski (nr postępowania: OR.271.2.2021).

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), przesyła wyjaśnienia do pytania przesłanego przez jednego z Wykonawców.

Pytanie 1

Proszę o informacje jakiego typu ma być ta chłodnia, jakiej mocy, na jaką temperaturę w komorze, najlepiej dokładny opis. Jest tylko informacja w poz. 204 przedmiaru robót ze pom. 1.33 ma być przystosowane na chłodnię

Odpowiedź Zamawiającego

Pomieszczenie należy wyizolować, dobrać agregat o odpowiedniej mocy dla osiągnięcia stałej temperatury w pomieszczeniu 4-5°C i na ścianach ułożyć płytki .

- powierzchnia pomieszczenia 7,31 m²
- kubatura pomieszczenia: 24 ,0 m³
- wymagana temperatura: 4-5°C

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w **dniu 27.04.2021 r.**

BURMISTRZ

(-)

mgr Paweł Baj