

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU				
NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. [m²]	IŁOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
1/1	KL. SCHODOWA	płytki ceramiczne	21,6000	0
1/2	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	107,6300	0
1/3	POM. KSERO	płytki ceramiczne	2,8400	0
1/4	BIURO	płytki ceramiczne	12,4100	1,0000
1/5	BIURO	płytki ceramiczne	14,7500	1,0000
1/6	WC-M	płytki ceramiczne	5,0700	0
1/7	WC-K	płytki ceramiczne	3,4200	0
1/8	BIURO	płytki ceramiczne	32,2200	4,0000
1/9	BIURO	płytki ceramiczne	22,5600	1,0000
1/10	BIURO	płytki ceramiczne	22,1000	3,0000
1/11	BIURO	płytki ceramiczne	18,6000	2,0000
1/12	BIURO	płytki ceramiczne	15,8000	1,0000
1/13	SERWEROWNIA	płytki ceramiczne	15,5000	0
1/14	BIURO	płytki ceramiczne	17,5300	2,0000
1/15	ARCHIWUM	panele	15,2900	0
1/16	BIURO	panele	23,8600	2,0000
1/17	SZATNIA	panele	10,9600	0
1/18	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	65,0200	0
1/19	BIURO	panele	37,4000	1,0000
1/20	ARCHIWUM	panele	15,7300	0
1/21	ANEKS KUCHENNY	płytki ceramiczne	11,0700	0
1/22	SALA TOASTÓW	płytki ceramiczne	55,1200	0
1/23	SALA ŚLUBÓW	płytki ceramiczne	124,5400	76,0000
1/24	KL. SCHODOWA	płytki ceramiczne	8,5300	0
1/25	PRZEDSIONEK	płytki ceramiczne	2,0600	0
1/26	WC-M	płytki ceramiczne	3,2200	0
1/27	PRZEDSIONEK	płytki ceramiczne	5,1100	0
1/28	WC-K+NIEP.	płytki ceramiczne	4,9500	0
1/29	KL. SCHODOWA	płytki ceramiczne	21,3200	0
1/30	SERWEROWNIA	podłoga techniczna	16,4900	0
1/31	BIURO	płytki ceramiczne	13,4000	1,0000
1/32	POM. SEJFU	płytki ceramiczne	7,2500	0
1/33	KL. SCHODOWA	płytki ceramiczne	10,8300	0
1/34	BIURO	płytki ceramiczne	15,4800	2,0000
1/35	BIURO	płytki ceramiczne	15,3900	2,0000
1/36	BIURO OBS. INTERESANTÓW	płytki ceramiczne	16,2200	2,0000
RAZEM PARTER:			811,2700	0,0000



LEGENDA		
SYMBOL	NAZWA	IŁOŚĆ [SZT.]
RG / R2	ISTNIEJĄCE ROZDZIELNICE WIELOBODOWCOWE	2
AOE	OPRAWA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO NP. ŚLIMNAŻEJCZA, MIN. IP42, 150lm, TH, 2,7W W lampy EATON	34
istn. AOE	ISTNIEJĄCA OPRAWA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO - PODSTAWIC BEZ ŻWIĄW	5
CSP	CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU	1
W1	PODSWIETLANY ZNAK EWAKUACYJNY NP. ONTEC S20 MTK, 60/80 MMxAT W IP65	4
AOE IP65	OPRAWA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO NP. EXT L IP65 LED 6W 650lm 1h podłączona biała	4

UWAGI I OZNACZENIA:
Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania. Wszystkie obwody awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy wywodzić z istniejących rozdzielnic RG i R2, zgodnie z rysunkiem. Przewody zasilające w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym układać w korytkach kablowych, a w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - w suficie lub w ścianie pod tynkiem. W celu zasilania nowo projektowanych opraw AOE należy wykorzystać istniejące zabezpieczenia w istniejących rozdzielnicach, znajdujących się najbliższej urządzeń. Nowe oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy umiejscowić zgodnie z rysunkiem, w przypadku zmiany lokalizacji, należy wykonać nowe obliczenia natężenia oświetlenia w danej strefie. Istniejące oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w nowej części budynku należy pozostawić bez zmian, natomiast w starej części budynku należy zdemontować.

Em=2lx ← Wymagane natężenie oświetlenia [lx]

RENOVO Piotr Piątek
piotr.renovo@gmail.com
604-42-72-74

INWESTOR
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica

NAZWA INWESTYCJI
Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Marcin Miszczuk <small>nr upr. bud. POM/0039/PBE/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.</small>	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Milena Kuta – Dolegata <small>nr upr. bud. KUP/0036/PBE/23 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.</small>	PODPIS
SKALA 1:100	DATA 29/01/2024
Tytuł PARTER. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO	NR RYS. E2
Tytuł RYS.	