



OZNACZENIA

- obrys pomieszczenia gospodarczego, w którym należy zamontować "zawór pierwszeństwa"
- woda zimna - przyłącze wody z sieci wodociągowej
- instalacja hydrantowa DN50 stal
- istniejąca instalacja wody socjalno-bytowa

- UWAGA:
- Z uwagi na stan zaworów odcinających zawory odcinające wymienić na nowe
 - Zestaw wodomierzowy wyposażać w zawór antyskażeniowy EA oraz filtr siatkowy
 - Zawór pierwszeństwa montować za wodomierzem

RENOWO Piotr Piątek piotr.renowo@gmail.com 604-42-72-74			
INWESTOR		Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica	
NAZWA INWESTYCJI		Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Tomasz Surma	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Krzysztof Surma	
1:100		29/01/2024	
SKALA		DATA	
RZUT PIWNICY-seg. A		S1	
		NR RYS.	
		TYTUŁ RYS.	