TABELA NR SSP_2
MATRYCA STEROWAŃ

| | Sygnalizacja alarmu I st. na panelu obsł. węzła głównego CSP | Sygnalizacja alarmu II st. na panelu obsł. węzła głównego CSP | Uruchomienie sygnalizacji - bud. Działu Technicznego | Odłączenie zasilania wentylatorów - bud. Działu Technicznego | Zamknięcie klap ppoż. - bud. Działu Technicznego | Uruchomienie sygnalizacji - bud. Warsztatów | Uruchomienie sygnalizacji - bud. Agregatornii | Odłączenie zasilania wentylatorów - bud. Warsztatów | Zamknięcie klap ppoż. - bud. Warsztatów | Zasterowanie windy do zjazdu poz. - bud. Warsztatów | Uruchomienie sygnalizacji - bud. Patomorfologii | Odłączenie zasilania wentylatorów - bud. Patomorfologii | Zamknięcie klap ppoż. - bud. Patomorfologii | Zasterowanie windy do zjazdu poz. - bud. Patomorfologii | Uruchomienie sygnalizacji - Kottownia bud. 1 | Uruchomienie sygnalizacji - Kottownia bud. 2 | Uruchomienie sygnalizacji - Pralnia | Odłączenie zasilania wentylatorów - Pralnia | Zamknięcie klap ppoż. - Pralnia | Zasterowanie wind do zjazdu poz. - Pralnia | Uruchomienie sygnalizacji - Kuchnia | Odłączenie zasilania wentylatorów - Kuchnia | Zamknięcie klap ppoż. - Kuchnia | Zasterowanie wind do zjazdu poz. - Kuchnia | Zwolnienie drzwi poz. z podtrzymania - tunel A | Odłączenie zasilania wentylatorów - blok A | Wyłączenie central (urządzeń) wentylacyjnych - blok A | Zamknięcie klap ppoż. - blok A | Zwolnienie drzwi poz. z podtrzymania - blok A | Uruchomienie nadciśnienia na klatkach schodowych - blok A | Uruchomienie DSO - blok A | Zasterowanie wind do zjazdu poz. - blok A | Uruchomienie sygnalizacji - Blok E | Odłączenie zasilania wentylatorów - blok E | Wyłączenie central (urządzeń) wentylacyjnych - blok E | Zamknięcie klap ppoż. - blok E | Uruchomienie nadciśnienia na klatce schodowej - blok E | Uruchomienie sygnalizacji - Blok B | Odłączenie zasilania wentylatorów - blok B | Wyłączenie central (urządzeń) wentylacyjnych - blok B | Zamknięcie klap ppoż. - blok B | Zwolnienie drzwi poz. z podtrzymania - blok B | Uruchomienie oddymiania klatek schodowych - blok B | Zasterowanie wind do zjazdu poz. - blok B | Uruchomienie sygnalizacji - Blok D | Odłączenie zasilania wentylatorów - blok D | Wyłączenie central (urządzeń) wentylacyjnych - blok D | Zamknięcie klap ppoż. - blok D | Uruchomienie oddymiania klatek schodowych - blok D | Zasterowanie windy do zjazdu poz. - blok D | Uruchomienie sygnalizacji - Blok C | Odłączenie zasilania wentylatorów - blok C | Wyłączenie central (urządzeń) wentylacyjnych - blok C | Zamknięcie klap ppoż. - blok C | Zasterowanie windy do zjazdu poz. - blok C | Uruchomienie sygnalizacji - Blok G1 | Wyłączenie central (urządzeń) wentylacyjnych - blok G1 | Zamknięcie klap ppoż. - blok G1 | Uruchomienie sygnalizacji - Blok H | Odłączenie zasilania wentylatorów - blok H | Wyłączenie central (urządzeń) wentylacyjnych - blok H | Zamknięcie klap ppoż. - blok H | Uruchomienie oddymiania klatek schodowych - blok H | Zasterowanie wind do zjazdu poz. - blok H |
|---|---|---