



Rybnik, dnia 12 sierpnia 2024 r.

DZp.380.3.28.2024.DPr.316

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostosowanie pomieszczeń kuchni Szpitalnej do obowiązujących przepisów”

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 oraz zmiana treści SWZ nr 1 z dnia 12.08.2024 r.

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOK w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Czy ze względu na dużą ilość gorącej wody zrzucanej do kanalizacji, zamawiający oczekuje wykonania kanalizacji w systemie żeliwnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania kanalizacji z materiału odpornego na temperaturę min. 90°C. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zastosowania kanalizacji w systemie żeliwnym pod warunkiem spełnienia normy EN877 „lub równoważne” i zastosowania powłoki epoksydowej.

Pytanie 2

W przedmiarze brak jest separatora tłuszczu oraz studni schładzającej gorącą wodę. Czy zamawiający dopuszcza ich brak?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zabudowy separatora tłuszczu ani studni schładzającej gorącą wodę.

Pytanie 3

W zakresie przetargu brak wymiany skorodowanej części instalacji c.o. (podejścia do grzejników) oraz instalacji hydrantowej. Czy wycena ma obejmować ten zakres?



Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wymiany instalacji hydrantowej. Wykonawca winien przewidzieć wymianę skorodowanych podejść do grzejników w związku z wymianą płytek ściennych i podłogowych.

Pytanie 4

Czy zamawiający wymaga wykonania dodatkowego oświetlenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania dodatkowego oświetlenia.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie 284 ust. 3 i art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert na: 22.08.2024 r. godz. 9:30.

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w pkt.: 14.5 i 6 .

Jest:

14.5. Termin składania ofert: **14.08.2024r. do godziny 09:30.**

14.6. Termin otwarcia ofert: **14.08.2024r. o godzinie 10:00.**

Po zmianie:

14.5. Termin składania ofert: **22.08.2024r. do godziny 09:30.**

14.6. Termin otwarcia ofert: **22.08.2024r. o godzinie 10:00.**

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala
Joachim Foltys

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby
upoważnionej