



Rybnik, dnia 19 marca 2024 r.

DZp.380.3.12.2024.DPr.119

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: modernizację sieci ciepłowniczej c.o., c.w.u. oraz instalacji zimnej wody na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku – Etap II”.

**WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2 Z DNIA 19.03.2024 r**

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1**

W załączniku do PFU zostało wyszczególnionych 39 budynków. Proszę o informację czy dla wszystkich budynków przewiduje się modernizację węzłów ciepłych c.o. i c.w.u.?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z PFU w punkcie 2.1.5 wypisano liczbę budynków przy poszczególnych odczepach co sumarycznie daje liczbę 30.

**Pytanie 2**

W PFU w zakresie opisano wymianę rur instalacji zimnej wody wraz z armaturą i opomiarowaniem. Dotyczy to tylko doprowadzania do budynków czy też instalacji wewnętrznej w budynku?

**Odpowiedź:**

Zakres przedsięwzięcia nie obejmuje wymianę instalacji wewnętrznej rozprowadzającej a tylko doprowadzenie do budynku wraz z zabudową odpowiedniego oprzyrządowania.

**Pytanie 3**

Proszę o podanie w których budynkach wyszczególnionych w załączniku do PFU trzeba wymienić kolektory c.o. na nowe?

**Odpowiedź:**

Kolektory należy wymienić na nowe we wszystkich budynkach za wyjątkiem Pawilonu IX i VII i Administracji gdzie kolektory są w dobrym stanie technicznym i nie ma potrzeby ich wymiany.

**Pytanie 4**

W PFU pkt. 2.3.2. w pracach przygotowawczych ujęto przygotowanie powierzchni i instalacji pod modernizację w pomieszczeniach węzłów bezpośrednich. Dotyczy to tylko posadzek czy również ścian i sufitu? Jaka jest powierzchnia tych powierzchni podlegających przygotowaniu? Czy w każdym z pomieszczeń gdzie przewidziano modernizację węzłów należy przygotować powierzchnię?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga przygotowania tylko samej posadzki bez ścian w sposób pozwalający na uzyskanie posadzki łatwozmywalnej i antypoślizgowej z uśrednioną powierzchnią 12m<sup>2</sup>.

**Pytanie 5**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie wersji edytowalnej załączników do SWZ dla postępowania przetargowego pn: „Modernizacja sieci ciepłowniczej c.o., c.w.u. oraz instalacji zimnej wody na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku -Etap II”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia załączniki do SWZ w wersji do edycji.

**Pytanie 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie mapy do celów projektowych z zaznaczonym przebiegiem sieci co oraz cwu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołącza do pisma mepę do celów projektowych.

**Pytanie 7**

Czy w związku z występowaniem obiektów mieszkalnych, które w dalszej perspektywie czasowej będą podłączone do projektowanych ciepłociągów na terenie inwestycyjnym należącym do Zamawiającego przewiduje się zmianę nazwy inwestycji z „Modernizacja sieci ciepłowniczej c.o. , c.w.u. oraz instalacji zimnej wody na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku – Etap II” na nazwę „Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej c.o. , c.w.u. oraz instalacji zimnej wody na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku – Etap II”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany nazwy zadania.

**Pytanie 8**

Ze względu na stosunkowo krótki okres na realizację zadania w zakresie prac projektowych, uzgodnień i robót budowlanych do wykonania oraz fakt, iż zdecydowana większość prac będzie prowadzona w kanałach czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w sezonie grzewczym? Z uwagi na szeroki zakres przedmiotu zamówienia oraz konieczność analizy dokumentacji oraz informacji otrzymanych podczas wizji lokalnej zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12.04.2024r.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w początkowym okresie sezonu grzewczego pod warunkiem że roboty będą tak zorganizowane że przerwy w ogrzewaniu budynków szpitalnych będą krótkotrwałe (do 6-sciu godzin) i nie spowodują wychłodzenia budynku.

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do 28.03.2024 r.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie 286 ust 1 i 3 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

a) nowy termin składania ofert: 28.03.2024 r. godz. 09:00 (pkt 14.5 SWZ),

b) nowy termin otwarcia ofert: 28.03.2024 r. godz. 09:30 (pkt 14.6 SWZ),

Dodatkowo Zamawiający ujednolica zapisy dotyczące nazwy postępowania oraz sygnatury postępowania w załącznikach nr 1,4,5,6,7 i 8 do SWZ zgodnie z załączonymi do pisma Załącznikami nr 1,4,5,6,7,8 do SWZ do edycji.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala

Joachim Foltys

(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej)