



URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (62) 747 41 02; 740 80 02
tel./fax (62) 747 31 02

www.jaraczewo.eu
ug@jaraczewo.eu

Jaraczewo, dnia 19.07.2024 r.

P-zp.271.01.11.2024

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Gola”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski/pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Ze względu na rozbieżne zapisy w ogłoszeniu o zamówieniu prosimy o doprecyzowanie zakresu zamówienia.

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zakres zamówienia wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu jest zgodny ze wszystkimi dokumentami zamówienia, załączonymi do postępowania, w tym w szczególności z SWZ i PFU.

Niemniej jednak celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych po stronie Wykonawcy, Zamawiający wskazuje, że zakres zamówienia obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej PVC min. Ø200 mm na odcinku o długości ok. 2,1 km,
- rurociągu tłoczego PE ok. 1,6 km ze względu na ukształtowanie terenu,
- dwóch przepompowni ścieków P1 i P2,

J.W.

- przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC min. Ø160 mm do granicy działek umożliwiającą podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 112 posesji.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania działkami pod lokalizację przepompowni (dz. Nr 255/6 i dz. Nr 221)

Odpowiedź nr 2

Pozyskanie zgody pozostaje w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 3

W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis:

„Równocześnie, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, będą wykonywane prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku Gola-Jaraczewo. Zamawiający wyznacza na koordynatora prac Kierownika Budowy zadania branży drogowej. Wykonawca nie może uniemożliwić lub utrudniać prowadzenia prac przez innych wykonawców robót. Okoliczności wymienione w tym punkcie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.”

Prosimy o doprecyzowanie (uszczegółowienie) zapisów

Odpowiedź nr 3

Zamawiający (Gmina Jaraczewo) informuje, że na drodze powiatowej Jaraczewo – Gola prowadzone są roboty drogowe. Na koordynatora prac na w/w odcinku drogi wyznacza się kierownika branży drogowej. Wykonawca kanalizacji sanitarnej nie może uniemożliwić lub utrudniać prowadzenia prac przez innych wykonawców robót związanych z budową drogi. Okoliczności wymienione w tym punkcie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że wykonawca kanalizacji sanitarnej uzgodni nowy termin z Zamawiającym oraz zostanie on zaakceptowany przez wykonawcę robót drogowych.