

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach przy ulicy Prostej 10”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – dalej ustawy) udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 1

„Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie z opisu wymagań dotyczących paneli fotowoltaicznych zapisu o powłoce samoczyszczącej.

Obecnie na rynku jest tylko 2 producentów paneli z tą powłoką, natomiast nie spełniają one innych wymogów zamieszczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że nie wymaga paneli o powłoce samoczyszczącej.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 7 do SWZ w pkt. I ppkt. 1.1 lit. b wiersz 7 tabeli, który otrzymuje brzmienie:

7	rodzaj paneli (modułów)	ogniwa Si monokrystaliczne typu N o mocy min 450Wp, szyba frontowa min. 3,2 mm hartowana, powłoka paneli antyrefleksyjna, samoczyszcząca, skrzynka przyłączeniowa IP68, technologia ogniw: half cut, wytrzymałość mechaniczna min. 5400 Pa, wytrzymałość na wiatr min. 2400 Pa, rama aluminiowa anodowana, min. 12 lat gwarancji na panele PV, sprawność modułu - min 21 %
---	-------------------------	--

Powyższe wyjaśnienia OPZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**Dyrektor WSA w Kielcach
Bożena Pniewska
(podpis w oryginale)**