



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI

Skoki, dnia 19.06.2020 r.

Sprawę prowadzi:
Adam Zdanowski
tel. 61/89-25-804

ZP.271.5.2020

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia drogowego pomiędzy ulica Kościuszki a Antoniewską w Skokach”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) do Zamawiającego zostało wniesione pytanie, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi :

Pytanie

Jakie zastosować słupy. W opisie jest informacja, że słupy ośmiokątne natomiast w przedmiarze są wpisane słupy stożkowe.

Odpowiedź :

Należy zastosować słupy stalowe ośmiokątne ocynkowane ogniowo, jak określono w części opisowej i rysunkach poglądowych (nr E-4, E-5) w projekcie budowlanym. Słupy tej konstrukcji mają również stożkowy kształt, jak wskazano w przedmiarach robót.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłós

/podpisano elektronicznie/