

Łęczyca, 26.05.2022 roku

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający Miasto Łęczyca zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „**Dokumentacji technicznej oraz montaż nowych latarni solarnych przy ul. Wrzosowej w Łęczycy – 4 szt. oraz przy ul. Górniczej – 2 szt.**” w ramach inwestycji określonej w budżecie Miasta Łęczyca pn. „**Zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie miasta Łęczyca**”.

1. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie *dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa stanowisk słupowych solarnego oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 126/11, 126/6, 322/4 przy ul. Wrzosowej i ul. Górniczej w Łęczycy (lokalizacja według załącznika graficznego).*

Oświetlenie powinno spełniać następujące parametry techniczne:

Wymagania dla latarni solarnych:

Słup i konstrukcje wsporcze.

Słup zbieżny, o przekroju poprzecznym sześciokąta foremnego, wyposażony we wnękę rewizyjną zamykaną na klucz. Nie dopuszcza się użycia słupów wyposażonych we wnękę rewizyjną zamykaną na śrubę.

Słup i konstrukcje wsporcze oraz wysięgniki muszą pochodzić od jednego producenta który deklaruje spełnienie norm PN EN 1090 oraz PN EN 40 dla zastosowań oświetlenia solarnego.

Nie dopuszcza się użycia słupów teleskopowych stopniowanych wykonanych z rur okrągłych.

Słup, wysięgniki i konstrukcje wsporcze muszą być ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową. Nie dopuszcza się zabezpieczenia antykorozyjnego metodą galwaniczną ani lakierniczą.

Wysokość trzonu słupa powinna być dobrana tak, aby zapewnić montaż panela fotowoltaicznego nad oprawą oświetleniową. Wysokość zawieszenia oprawy powinna mieścić się w zakresie od 5,5 do 6 m licząc od podstawy słupa, długość wysięgnika min. 1,0 m. Możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy.

Fundament:

Należy zastosować fundament zalecany przez producenta słupów i konstrukcji, lecz nie mniejszy niż B-150. Wymaga się zastosowanie fundamentów zabezpieczonych warstwą bitumiczną.

Oprawa LED.

Oprawa LED wykonana z odlewu aluminiowego lakierowanego proszkowo i szkła hartowanego umożliwiającą odpowiednie rozpraszanie ciepła. Moc oprawy min 30 W, sprawność źródła światła min 120 lm/W, ilość diod min. 25 szt. Każda dioda musi być wyposażona w osobną soczewkę wykonaną z tworzywa PMMA. Oprawa LED musi posiadać odbłyśnik.

Nie dopuszcza się użycia opraw posiadających mniej niż 25 diod i soczewek.

Panel fotowoltaiczny

Należy zastosować jeden panel monokrystaliczny o mocy min 310W wyposażony w fabryczne złącza MC4.

Akumulatory:

Wymaga się zastosowanie dwóch akumulatorów żelowych wykonanych w technologii AGM o napięciu 12 V i pojemności C20 wynoszącej co najmniej 100 Ah każdy. Należy zastosować akumulatory bezobsługowe i bezklemowe. Akumulatory należy umieścić w obudowach hermetycznych wykonanych z tworzywa sztucznego i zakopać w ziemi na głębokości minimum 80 cm

Kontroler ładowania:

Należy zastosować kontroler ładowania wyposażony w układ MPPT. Nie dopuszcza się użycia kontrolerów ładowania PWM. Kontroler musi posiadać funkcję sterowania minimum 5 okresami pracy, przy czym każdy z okresów można dowolnie programować – czas świecenia i moc oprawy.

2. Termin realizacji zamówienia: 10 grudnia 2022 roku

3. Okres gwarancji: 60 miesięcy.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

4.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca do dnia 08.06.2022r. do godz. 11:00.

4.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2022r. o godz. 11:10.

4.3. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną po terminie składania ofert.

4.4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

4.5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4.6. Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

4.7. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania w folderze „Informacja z otwarcia ofert”, informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. Warunki płatności: 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Olga Kubas nr tel. (024) 721-03-45, Robert Durys nr tel. (024) 721-03-44.

Sposób przygotowania oferty:

1) Forma składania ofert: Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy.

2) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej oraz po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.

3) W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

4) Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

6) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

7) Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podawania przyczyny.

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1) Wykonawca określi cenę ściśle według Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania.

2) Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku lub do pełnych złotych

- jeśli wynika z procedur Wykonawcy (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości).

- 3) Cena, określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy jak również ewentualne upusty i rabaty.
- 4) Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
- 5) Ceny podane w ofercie są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
- 6) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Treść oferty: załącznik nr 1 do zapytania.

11. Kryterium oceny ofert.

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria wyboru:

Lp.	Kryterium	Znaczenie w %	Opis
a)	Najniższa cena	100	cena za całość realizacji w przedmiocie zamówienia (podana przez wykonawcę w zł. brutto)

- 3) Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- ofertę cenową – załącznik nr 1
- Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2

13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iodo@leczyca.info.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - przez okres wymagany przez Instytucję Zarządzającą danym programem operacyjnym skąd pozyskano środki.
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 PZP, a także podmioty upoważnione na podstawie i w granicach prawa oraz

podmiotom, z którym Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych oraz odbiorcy danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. Urząd Miasta Łęczyca, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.

12. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (tym samym prawo do usunięcia danych) z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w PZP oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.

13. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

14. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.