

WARUNKI TECHNICZNE
Podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej
we wsi Gowarzewo

Odpowiadając na wniosek Pani Aleksandry Krysztofiaka reprezentującej firmę STUDIO DK Dorota i Krzysztof Kokoszka s.c. działającej w imieniu i na rzecz Gminy Kleszczewo w sprawie wydania warunków technicznych odprowadzania wód deszczowych z projektowanych nawierzchni dróg osiedlowych w Gowarzewie w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Szafranowej, Miętowej, Brzozowej i Trzeckiej w ilości maksymalnej 270dm³/s, po spełnieniu następujących warunków :

1. W celu odprowadzenia wód deszczowych z projektowanych nawierzchni dróg osiedlowych w Gowarzewie w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Szafranowej, Miętowej, Brzozowej i Trzeckiej należy zaprojektować system kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi. Odbiornikiem wód deszczowych będzie rów melioracji szczegółowej R-22 zlokalizowany na dz.nr ewid. 126 przy ul. Trzeckiej w Gowarzewie.
2. Sieć należy wykonać z rur PVC, PP, PE lub betonowych typu WIBRO z uszczelką. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi 800-1000 lub studni systemowych PVC . Przy wpustach ulicznych należy zaprojektować separatory piasku !. Włazy studni rewizyjnych znajdujące się w jezdni należy obrukować dwoma rzędami kostki bazaltowej , granitowej lub betonowej.
3. Zaprojektować przykanaliki zakończone studzienkami rewizyjnymi przy granicy nieruchomości dla odprowadzenia wód opadowych z posesji objętych zabudową szeregową na przedmiotowym terenie.
4. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w oparciu o niniejsze warunki techniczne należy zlecić **osobie uprawnionej opracowanie projektu technicznego sieci** oraz uzyskać wymagane przepisami prawa uzgodnienia (m.in. Starostwo powiatowe, UG. Kleszczewo, itp).
5. Przed przystąpieniem do robót, inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę.
6. Sieć zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora przez uprawnione przedsiębiorstwo lub osobę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
7. Inwestor zobowiązany jest powiadomić U.G. Kleszczewo o rozpoczęciu robót a po ich zakończeniu przed zasypaniem zgłosi wykonane przyłącze do odbioru technicznego (tel. 0602 791-922).
8. Inwestor, względnie wykonawca ma obowiązek zlecić na swój koszt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w stanie odkrytym i przesłać do U.G. w Kleszczewie jeden egzemplarz mapy w terminie jednego miesiąca od daty wykonania sieci z przyłączami .
9. Sieć po wybudowaniu pozostanie na majątku Gminy Kleszczewo.
10. Warunki techniczne szczególne: **w miejscach kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi roboty ziemne prowadzić ręcznie, wejście w pas drogowy uzgodnić w U.G. Kleszczewo.**

otrzymują :

- 1) STUDIO DK Dorota i Krzysztof Kokoszka s.c.
ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań
2. Z.K. - eksploatacja sieci
3. U.G. a/a

Z up. Wójta
B. Koch
mgr inż. Barbara Bloch
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Inwestycji