PROFIL PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH
(od sieci do granicy działek zabudowy szeregowej)
skala 1 : 100/500

UWAGA
1. Przykanaliki deszczowe wykonać z rur dwuściennych PP SN8 Ø0,20m.
2. Przykanaliki ciepłownicze, dla których przykryte jest ≤1 wykonać z rur kielichowych żebrowanych wg normy PN-EN 1916:2005 klasy A Ø 200/179mm z dwuwarstwowym osłoniętym SDR41 (niebiski ogólnym).
3. Przykanaliki układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
4. Na całej długości wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych.
5. Wskaźnik zagęszczenia 0,98 (podsypka, zasypka, obsypka), a pod drogami 1,0 (podsypka, zasypka, obsypka).
6. Rzędne włazów należy dostosować do niwelety projektowanej drogi.
7. W przypadku wystąpienia kolizji istniejące uzbrojenie należy przełożyć, a rzędziennia dokonać szczegółowym powykonawczym na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwagi na brak możliwości ustalenia głębokości posadowienia istn. uzbrojenia).

Przekrój przez wykop - schemat:


Tr
P8
D34
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
D39
P25
Wp42
P31
P32
P33
skala 1:100 1:500
80 m n.p.m.
PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU
ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA R. GRAWITACYJNEGO
GŁĘBOKOŚĆ DO DNA ISTN. (PROJ.)
SPADEK
MATERIAŁ
ODLEGŁOŚĆ
Projektowana studnia rewizyjna ØKZ=Dm
Projektowana studnia rewizyjna ØKZ=1m
Projektowana studnia rewizyjna ØKZ=1,2m
Projektowana studnia rewizyjna ØKZ=1,5m
Projektowana studnia rewizyjna ØKZ=2,0m
Projektowany kinet Ø200/Dy z dwuścianowym PP
Projektowany kinet Ø200/Dy z dwuścianowym PP
Projektowany kinet Ø200/Dy z dwuścianowym PP
Projektowana studnia rewizyjna ØKZ=1,5m
Projektowana studnia rewizyjna ØKZ=1,2m
Projektowana studnia rewizyjna ØKZ=1m
Projektowana studnia rewizyjna ØKZ=Dm
Zasypka Ø0,20m
Podsypka piaskowa gr. 0,15m
Ø 0,20m rura dwuścienna PP
Ø 0,20m rura dwuścienna PP
Ø 0,20m rura dwuścienna PP