

Kleszczewo, dnia 14.10.2011 r.

STUDIO DK
ul. Sielska 17D
60-129 Poznań

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29.08.2011 r. Gminna Spółka Wodna w Kleszczewie informuje, że z przeprowadzonej wizji w terenie wynika iż istniejący rów zlokalizowany na działce o numerze geodezyjnym 126 - jest „śladowy” o bardzo małym i nieregularnym przekroju. W istniejącym stanie nie ma możliwości podłączenia do niego dodatkowej ilości wód deszczowych. Z uwagi na szerokość działki rowu brak jest możliwości jego rozbudowy do parametrów umożliwiających przejęcie dodatkowych wód deszczowych powstałych z odwodnienia projektowanych dróg.

W związku z powyższym niezbędnym jest skanalizowanie rowu zastępując go rurociągiem o średnicy potwierdzonej obliczeniami gwarantującymi możliwość przepływu obliczeniowej ilości wód deszczowych z naturalnej zlewni rowu z uwzględnieniem dodatkowej ilości wód deszczowych odprowadzanych z dróg projektowanego osiedla. Dodatkowo rów R-22 od miejsca włączenia rowu do przepustu pod drogą powiatową, należy poddać renowacji przywracając jego pierwotne parametry (nachylenie skarp, spadek dna, szerokość w dnie)

Wyrażamy zgodę na dwuetapowe prowadzenie prac projektowych:

Etap I – będzie stanowił projekt odwodnienia dróg na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Szafirowej, Miętowej, Brzozowej i Trzeciej.

Etap II – skanalizowanie odcinka rowu aż do rowu R-22

Projekt przebudowy rowu należy uzgodnić z Gminną Spółką Wodną w Kleszczewie.

Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej
Kleszczewo
Marek Sudnik