

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**Nr MKUO ProNatura ZO/22/24**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: **Czyszczenie hydrauliczne wymiennika powietrza pierwotnego i wtórnego w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy**

2. Szczegółowy Opis Zamówienia:

Czyszczenie hydrauliczne (metodą ciśnieniową z użyciem/lub bez preparatów chemicznych niszczących powłoki ochronnej rurek wymiennika) przestrzeni międzyrurkowej wymienników powietrza pierwotnego i wtórnego na obu liniach spalania odpadów.

Każdy wymiennik składa się z dwóch pakietów rurek wykonanych ze stali P265GH- - stal kotłowa o podwyższonej odporności temperaturowej i ciśnieniowej. Czyszczenie będzie się odbywać podczas postojów planowanych lub awaryjnych poszczególnych linii spalania, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Na przeprowadzone prace muszą zostać wydane przez Zamawiającego stosowne pozwolenia wynikające z wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w ZTPOK. Osad znajdujący się wewnątrz przestrzeni międzyrurkowej składa się głównie z kurzu i brudu pochodzącego z zapylenia.

W ramach umowy zawartej w postępowania usługa będzie realizowana maksymalnie 10 razy.

3. Termin realizacji zamówienia: **do 31.12.2024**

4. Kryterium oceny ofert: **cena 100 %**

5. Termin płatności: **14 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wpłaci należność na numer rachunku Wykonawcy podany na fakturze.

6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Dominika Staroń-Kołodziej, e-mail: [d.kolodziej@pronatura.bydgoszcz.pl](mailto:d.kolodziej@pronatura.bydgoszcz.pl) , tel. 695 653 219

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.

7. Ofertę prosimy złożyć do: **09 lutego 2024 r. do godziny 23:59** na platformie zakupowej Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje) Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.

8. Załączony projekt umowy podlega negocjacji przed terminem składania ofert.

9. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).
10. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
11. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>.

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu  
/-/ Barbara Jeruzal – Prokurent Spółki