

Montaż oczyszczalni ścieków przy budynku żłobka w Iwnie

Iwno 16

56-160 Wińsko

Dz. nr 70/12, 70/8, obręb Iwno, gmina Wińsko

Przewiduje się montaż biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku żłobka znajdującego się w miejscowości Iwno.

W zakresie prac:

- uzgodnienie szczegółowej lokalizacji oczyszczalni
- uzyskanie wszelkich uzgodnień i zezwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami
- dostawa i montaż oczyszczalni ścieków
- rozruch wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych prób i badań
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Minimalne parametry oczyszczalni (równoważność, wymagana technologia):

- Technologia oczyszczania ścieków - obrotowe złożo biologiczne (nie dopuszcza się zmiany technologii).
- Zbiorniki monolityczne wykonane z GRP lub ze stali nierdzewnej, wyposażone w wolnoobrotowe motoreduktory (zabrania się stosowania oczyszczalni wyposażone w sprężarki) o zintegrowanym osadniku wstępnym i wtórnym.
- Nie dopuszcza się zbiorników betonowych, z uwagi na korozję i możliwość rozszczelnienia.
- Maksymalna moc zainstalowanych urządzeń w oczyszczalni ścieków - 50 W, wolnoobrotowy motoreduktor.
- Maksymalna powierzchnia zabudowy oczyszczalni 4 m² – dla jednego zbiornika.”

Parametry równoważności wymaganej technologii (parametry minimalne):

LP.	Dane	Jednostka	10 RLM
1.	Materiał zbiornika	-	GRP
2.	Technologia	-	Obrotowe złożo biologiczne
3.	Maksymalna ilość ścieku w ciągu doby	m ³ /d	2
4.	Ilość RLM	RLM	6
5.	Maksymalny dzienny ładunek BZT5	Kg	0,6 kg BZT5/d
6.	System dawkowania ścieku	-	TAK
7.	Minimalne obciążenie	%	10-30
8.	Zasilanie	-	Trójfazowe
9.	Prąd podczas pełnego obciążenia	A	0,6
10.	Moc silnika napędzającego złożo	W	50
11.	Moc pompy zawracania osadu	W	brak
12.	Zajmowana powierzchnia zabudowy	m ²	4 mkw
13.	Uciążliwość akustyczna	-	*minimalna
14.	Uciążliwość zapachowa	-	*minimalna

*w rozwiązaniu brak dmuchaw oraz mechanicznego wtłaczania powietrza

Uwagi końcowe:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał minimum 2 referencje budowy oczyszczalni ścieków w technologii wymaganej przez zamawiającego
- Wymagana obowiązkowa wizja w terenie planowanej inwestycji
- Zamawiający wymaga, aby do złożonej oferty dołączyć komplet dokumentacji technicznej tj.; Deklaracje Właściwości Użytkowych zgodnej z normą, DTRkę, rysunki techniczne oraz książkę użytkownika wymaganej technologii przez Gminę