



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

UWM.DZP.243.1738.2024
Nr postępowania: 0366/2024/TP-I/DZP

Olsztyn 18 września 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Zakup i montaż ogrodzenia wybiegu dla zwierząt przy ul. Kurta Obitza w Olsztynie.”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez Wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

Pytanie nr 1

Jaka ma być grubość drutu ogrodzenia panelowego?

Odpowiedz: Grubość drutu ogrodzenia panelowego min. 3mm

Pytanie nr 2

Czy furtki i brama do ogrodzenia przenoszonego mają być zbliżone wizualnie do tej na zdjęciu w opisie przedmiotu zamówienia. Chodzi o wysokość, kolorystykę i zasuwę. Mają Państwo jakieś rysunki przedstawiające ich dokładne wymiary?

Odpowiedz: Furtki i brama do ogrodzenia przenoszonego mają być zbliżone wizualnie do tej na zdjęciu w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wysokości i zasuwę. Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem w fazie realizacji.

Pytanie nr 3

Furtki i brama z profili 60x40 mm ma być wypełniona panelem z drutu ocynkowanego w powłoce poliestrowej?

Odpowiedz: Furtki i brama z profili 60x40 mm (ogrodzenie zewnętrzne) mają być wypełnione panelem z drutu ocynkowanego w powłoce poliestrowej

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

Pytanie nr 4

Czy słupki przęseł mają być osadzone bez betonowania (tak jak jest w przedmiarze)?
Natomiast słupki przy bramie i furtkach mają być obetonowane?

Odpowiedz: Słupki przęseł mogą być osadzone bez betonowania (tak jak jest w przedmiarze), natomiast słupki przy bramie i furtkach mają być obetonowane.

Z poważaniem

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Zbigniew Szlachtowicz

Tel. +48 89 523 39 12

e-mail: zbigniew.szlachtowicz@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl

fax (89) 523 43 66

www.uwm.edu.pl