



Krosno, dn. 17.12.2021r.

L.dz. RM/P/12/755/W/2021/12/2021/RE6 112/330/2021

Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28a  
38-400 Krosno

**Dotyczy: wniosku z dnia 14.12.2021r. w sprawie określenia warunków technicznych zabezpieczenia sieci energetycznej nN-0,4kV kablowej doziemnej w Krośnie na działkach nr ewid. 1551/8, 1552/2 kolidującej z planowaną przebudową ulicy bocznej do ulicy ks. Stanisława Decowskiego.**

W z wnioskiem j/w Rejon Energetyczny Krosno podaje techniczne warunki zabezpieczenia kabli energetycznych nN-0,4kV:

- 1) w miejscu projektowanej rozbudowy drogi kable na całej długości należy zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną typu PS Ø 110 w kolorze niebieskim,
- 2) długość rury ochronnej dobrać wg. tablicy nr 3, PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa,
- 3) należy zachować odległość pionową projektowanych elementów uzbrojenia terenu od kabla energetycznego zgodnie z punktem 3 w/w normy,
- 4) założenia rury ochronnej na kablu energetycznym mają wykonać pracownicy posiadający stosowne uprawnienia w porozumieniu i pod nadzorem RE Krosno (koszt nadzoru i dopuszczenia do pracy zgodnie z cennikiem na świadczenie przez PGE Dystrybucja SA usług dodatkowych).

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Krosno

Z-ca Dyrektora  
Dariusz Garbacik

**Do wiadomości:**

1. Adresat
2. RM