



Gorzów Wlkp., 16.03.2021

numer 7610/2021/OD2/ZR1

AUGMEN CONSULTING GROUP  
SP. J.  
ul. Sulechowska 8  
66-119 Zielona Góra

**Dotyczy:** wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. obiektu oświetlenie drogowe, zasilanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanego w miejscowości Gorzów Wielkopolski ul. Spichrzowa dz. nr 2220, 2260, 2331/1, 2443/1, 2459/1, 2477/1, 2478, 2479, 2480/1, 2620/1, 2326/2.

W odpowiedzi na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. wnioskowanego obiektu.

W załączeniu przesyłamy *warunki przyłączenia oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci*.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunków przyłączenia i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przyłączenie prosimy o uzupełnienie jej w zakresie dotyczącym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z o.o. obu egzemplarzy.

W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystąpienie z określeniem wszystkich rozbieżności i propozycjami ich rozwiązań.

Oferowane w umowie warunki są ważne w okresie ważności wydanych warunków przyłączenia, tj. przez okres 2 lat od daty doręczenia, z tym zastrzeżeniem, że oferowane warunki cenowe zawarte w niniejszej umowie są aktualne w okresie ważności obecnie obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 08.01.2021. W razie zmiany Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator Sp. z o.o. zastosowane będą opłaty aktualne w chwili zawierania umowy o przyłączenie do sieci.

Stawka podatku od towarów i usług VAT na dzień 16.03.2021 wynosi 23 %.

Kwota opłaty wynosi netto 917,60 zł co po uwzględnieniu w/w stawki podatku VAT daje kwotę brutto w wysokości 1128,65 zł.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczące wysokości opłaty za przyłączenie można uzyskać w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp..

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp. nr telefonu 48 / 61 850 40 00.

**Centrala**

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

Treść obowiązującej *Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej* dostępna jest na stronie internetowej Spółki: [www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl).

Z poważaniem,

załączniki:

*warunki przyłączenia nr 7610/2021/OD2/ZR1*  
*2 egz. projektu umowy o przyłączenie*

k.o.  
RD1

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik

*Paweł Mahorski*

Gorzów Wlkp., 16.03.2021

numer 7610/2021/OD2/ZR1

AUGMEN CONSULTING GROUP SP. J.  
ul. Sulechowska 8  
65-119 Zielona Góra

**Dotyczy:** wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci Enea Operator Sp. z o.o. obiektu oświetlenie drogowe, zasilanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanego w miejscowości Gorzów Wielkopolski ul. Spichrzowa dz. nr 2220, 2260, 2331/1, 2443/1, 2459/1, 2477/1, 2478, 2479, 2480/1, 2620/1, 2326/2.

Enea Operator Sp. z o.o. stosownie do art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2012 poz. 1059, z późn. zm.) potwierdza złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia i wskazuje, że wniosek został uzupełniony w dniu 16.03.2021 r.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp. nr telefonu 48 / 61 850 40 00.

Z poważaniem,

k.o.

RD1

Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik

Paweł Nahorski

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl





7610/2021/OD2/ZR1

Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 3-4  
66-400 Gorzów Wielkopolski

**Warunki przyłączenia  
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

**oświetlenie drogowe, zasilanie sygnalizacji świetlnej, Gorzów Wielkopolski, ul. Spichrzowa, dz. nr 2220, 2260, 2331/1, 2443/1, 2459/1, 2477/1, 2478, 2479, 2480/1, 2620/1, 2326/2**  
warunki dotyczą **przyłączenia obiektu projektowanego**  
z mocą przyłączeniową **20 kW**  
na napięciu **0,4 kV**  
zakwalifikowanego do **V** grupy przyłączeniowej

**I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:**

**Podstawy bezpiecznikowe w złączu kablowym.  
S-1374 p.5**

**II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:**

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.:

\*

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:

**Zasilanie z istniejącej sieci 0,4 kV.**

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:

**Ze złącza kablowego wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) o przekroju dobranym do potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do szafy pomiarowej. Szafę pomiarową ustawić bezpośrednio przy złączu. Przygotować miejsce na zabudowanie układu pomiarowego. Z projektowanej szafy pomiarowej obwodem zalicznikowym zasilic urządzenia odbiorcy.**

**III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:**

**zaciski na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego**

**Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji.**

**IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:**

**Szafa pomiarowa.**

**V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:**

**Układ pomiarowy bezpośredni - licznik trójfazowy.**

**VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:**

**Zabezpieczenie główne w szafie pomiarowej In-32A.**

**VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:**

**Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .**

**VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:**

**Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej**

**IX. UWAGI DODATKOWE:**

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyłeń częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: [www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl). Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstępstw, dopuszczonych wg zasad określonych w tych Standardach.
6. ....

**Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.**

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Kierownik  
*Patryk Nahorski*



