



G m i n a DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dąbrowa, dn. 19 marca 2021 r.

IR.271.6.2021

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **„Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej”**.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Co wchodzi w skład wyposażenia kuchni? Proszę o udostępnienie specyfikacji.

Odp.: Stanowi załącznik – WYPOSAŻENIE KUCHNI.

2. Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki wewnętrznej i zewnętrznej drzwi i okien

Odp.: STOLARKA WEWNĘTRZNA

3.1. Drzwi wewnętrzne pełne o wymiarach 90 cm x 200 cm

3.2. Drzwi wewnętrzne EIS 30 o wymiarach 90 cm x 200 cm

Pozycja nr 3.1. Konstrukcja produktu

Rama skrzydła wykonana jest z klejki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi: wkład stabilizujący płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki.

Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF 2x6mm grubość skrzydła 46mm. Drzwi fabrycznie wykończone, malowane przez producenta, kolor ościeżnicy oraz skrzydła należy dobrać pod kolor istniejącej stolarki okiennej. Kształt drzwi dopasować do istniejącego kształtu i formy drzwi wewnętrznych, w sposób jak najbardziej zbliżony do istniejących drzwi.

Profil krawędzi

Oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

Pokrycie

Skrzydło pokryte jest okleiną PCV o grubości 0,2 mm. Ramka wykonana z MDFu, oklejona w kolorze skrzydła. Szklenie szkłem bezpiecznym (szklenie jak w istniejących drzwiach).

Kolor - Okleina drewnopodobna:

Akcesoria

- Trzy zawiasy czopowe
- Zamek : dostosowany pod wkładką patentową
- Tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne
- Klamka z szyldem
- Nakładki na zawiasy

Ościeżnica

- Ościeżnica regulowana
- Ościeżnica drewniana lub stalowa o stałej szerokości

Drzwi należy wykonać w kolorystyce jak istniejące drzwi na I piętrze.

Klamki do drzwi

Klamki metalowe, z szyldem i sprężynką. Drzwi i ościeżnice powinny być dostarczone i zamontowane łącznie z wszystkimi niezbędnymi łącznikami, kotwami, uszczelniaczami itd. dla uzyskania stabilnej konstrukcji.

Pozycja nr 3.2. Konstrukcja produktu

Skrzydło:

- wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm, łączonej bez spawania, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038 struktura
- skrzydło przylgowe
- minimum 2 zawiasy 3-częściowe, w tym 1 sprężynowy
- stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36 mm
- izolacja z wełny mineralnej Rockwool lub Saint Gobain o gęstości 145 kg / m³
- zamek pod wkładkę patentową wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony dwoma płytami gipsowymi z włóknem szklanym MO
- klamka czarna antyzaczepowa, norma DIN 18273 z poliamidu ognioodpornego, ze stalowym rdzeniem
- wkładka patentowa 40×40 z 3 kluczami

Ościeżnica:

- kątowna, wykonana ze stali 1,5 mm i 2 mm grubości
- próg montażowy z blachy stalowej 50×2,5 mm
- uszczelka pęczniająca 15×2,5 mm, rozszerza się 25 razy w temp. 150 °C



G m i n a DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV

- **Szerokość wraz z ościeżnicą:** 180 cm
- **Wysokość wraz z ościeżnicą:** 270 cm
- **Drzwi dwuskrzydłowe**
- **Nad drzwiami naświetle nie otwieralne o wymiarach 180 cm x 60 cm**
- **Wypełnienie:** podwójna wzmocniona szyba z argonem 4+16+4 kw. 1.0
- **Ilość zamków:** 1-listwowy 4 punktowy
- **Typ przeszklenia:** całość szyba
- **Wykonane z wysokiej jakości materiałów pcv profil 6 komorowy**
- **Drzwi wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria:** klamki, wkładki, szyldy, zamki
- **Kierunek otwierania:** drzwi prawe
- **Drzwi uniwersalne:** otwierane na zewnątrz

WYMIARY:

1. Wymiary drzwi A=2100 mm B=1800mm
2. Profil ramy 6-komorowy
Profil wzmocniony wewnątrz stalą o grubości 1,5 mm
Trzy masywne zawiasy 3D regulowane w pionie i poziomie
Zamek listwowy z czterema ryglami
3. Uszczelki do zapewnienia szczelności drzwi
4. Trwały, niski próg aluminiowy
5. 3 regulowane zawiasy

3. Proszę o informacje jakie będą montowane piece akumulacyjne - brak informacji

Odp.: Piec akumulacyjny o mocy 2 kW. Urządzenie o dynamicznym rozładowaniu, zapewniającym optymalne wykorzystanie zakumulowanego ciepła i najwyższy komfort cieplny. Piec wyposażony w elektroniczny regulator temperatury.

4. Proszę o udostępnienie szczegółów bramy garażowej.

Odp.: Brama segmentowa otwierająca się pionowo i pozostająca pod stropem, oszczędzając miejsce. Wymiar bramy 4,00m x 2,75m. Brama garażowa segmentowa powinna spełniać wymogami normy europejskiej PN-EN 13241-1. Brama garażowa powinna być wykonana z panelu ocieplonego o gr 4.2 mm. Panel powinien charakteryzować się matową powierzchnią w kolorze białym RAL (9016) na zewnątrz, natomiast wewnątrz kolor biało szary RAL (9002). Brama garażowa sterowana sterowana za pomocą pilota.

5. Dotyczy umowy par. 4 pkt. 5 Inwestor proponuje jednorazową zapłatę za wykonanie całości prac. Prosimy o zmianę zapisu, zapłata 50 % po wykonaniu 50 % robót, pozostałe 50% po zakończeniu całości robót.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w wyżej wymienionym zakresie.

6. Proszę o przedstawienie rysunków projektowych instalacji elektrycznej , rozmieszczenie lamp oświetleniowych, gniazd, włączników oraz podgrzewacza elektrycznego. Rozmieszczenie pieców akumulacyjnych oraz schemat rozbudowy tablicy elektrycznej.

Odp.: Do planowanego remontu nie była przygotowywana dokumentacja elektryczna. Planowane są roboty elektryczne remontowe a wszystkie punkty pozostaną na starych miejscach lub będą planowane bezpośrednio podczas inwestycji.

7. Proszę o przedstawienie rysunków projektowych instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz rysunków wentylacji garażu.

Odp.: Do planowanego remontu nie była przygotowywana dokumentacja instalacji sanitarnych. Planowane są roboty instalacyjne remontowe. Szczegółowe rozwiązania zostaną podane podczas wykonywania inwestycji i zostaną one dopasowane do ilości podanych w przedmiarze.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia się ilość pozycji przedmiaru nr 81. Ilość w przedmiarze było 8 szt. - ilość po zmianie 16 szt.

Wójt Gminy Dąbrowa
Katarzyna Gołębiowska - Jarek