

**Wykonawcy  
zainteresowani udziałem  
w postępowaniu**

Dotyczy: **zamówienia na roboty budowlane: usunięcie barier architektonicznych i remont kotłowni w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33: piwnice.**

## **I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Powiat Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

**Pytanie:** „(...) w związku z ogłoszonym przetargiem proszę o odpowiedź na następujące pytania czy drzwi D6 do pomieszczenia nr 0,3 są objęte przedmiotem zamówienia czy drzwi D8 są objęte przedmiotem zamówienia czy na klatce schodowej przed wejściem do kotłowni pom 0,7 ma być zamontowana kratka odpływowa brak w projekcie i przedmiarze czy sufity w pom. 0,4 i 0,7 maja być o odporności ogniowej Ei 60 czy z pojedynczą płytą jak w przedmiarze”

### **Odpowiedź na pytanie:**

Zgodnie z załącznikiem do SWZ określającym zakres robót budowlanych (Nazwa pliku: JAGIELLOŃSKA 33 \_ usunięcie barier architektura \_ zakres zamówienia) zarówno drzwi D6 do pomieszczenia 0.3, jak i drzwi D8 przewidziane do zamontowania w pomieszczeniu 0.6 (korytarz) objęte są przedmiotem zamówienia.

Przed wejściem do pomieszczenia 0.7 (kotłownia) należy zamontować odpływ wody z zewnętrznej klatki schodowej.

Zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt architektoniczno-budowlany str. 14 w pkt. 11.13.13. b) zabezpieczenie istniejących stropów odcinkowych łukowych z cegły pełnej opartych na belkach stalowych nad piwnicami w pomieszczeniach nr 0.4 (magazyn) i 0.7 (kotłownia) należy wykonać za pomocą **systemowego** sufitu podwieszanego o klasie odporności ogniowej EI 60, który zabezpieczy przedmiotowe stropy do klasy REI 60.

Równocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt III ppkt 3 SWZ udostępniony wykonawcom przedmiar robót z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, stanowi jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny swojej oferty.

## **II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SWZ poprzez:

- a) przedłużenie terminu składania ofert do dnia 21 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00,
- b) zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 21 sierpnia 2023 r. godz. 10:15,
- c) zmianę terminu związania ofertą do dnia 19 września 2023 r.

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

ad. a) pkt XI ppkt 1 lit. b) zdanie pierwsze SWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania znajdującą się na Platformie zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki>, w terminie do dnia 21 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00”;

ad. b) pkt XI ppkt 3 lit. b) zdanie drugie SWZ otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający ustala termin otwarcia ofert na dzień 21 sierpnia 2023 r. godz. 10:15”;

ad. c) pkt XI ppkt 4 lit. a) zdanie drugie SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest zatem związany ofertą do dnia 19 września 2023 r.”

III. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

IV. Zamawiający informuje, że zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.

**Antoni Koszyk**  
**Wicestarosta Nowosądecki**

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki>
2. a/a