

RGKiR.271.5.2024

Liniewo, dnia 03-04-2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, ogłoszonego w dniu 27.03.2024 r. na stronie Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00261892/01, na wykonanie zadania pn. „**Słoneczne Liniewo poprawa bezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej.**”

### **Pytanie 1**

Zestawy hydroforowe mają być 3 czy 4 pompowe o wspólnej wydajności 36m<sup>3</sup>/h aby spełniać warunki p.poż. i czy mają być sterowane 1 falownikiem wspólnym, czy każda pompa ma mieć swój falownik? W opisie 2 zestawów hydroforowych opisano przepustnicę z napędem elektrycznym oraz jedną pompę o większej mocy, co będzie skutkowało nierówną pracą zestawów, wszystkie pompy w jednym zestawie powinny być o jednakowej mocy i wydajności.

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający wymaga doboru zestawu 4 pompowego o wydajności 36m<sup>3</sup>/h lub większej spełniającej wymagania p-poż. Każda pompa ma być sterowana 1 falownikiem. Zamawiający dopuszcza montaż falowania w szafie sterowniczej lub na pompie.

### **Pytanie 2**

Ponieważ jest rozbieżność pomiędzy zapisami w PFU a przedmiarem robót, prosimy o wyjaśnienie czy dla agregatów prądotwórczych Zamawiający będzie wymagał wykonywania bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji w tym materiałów i części eksploatacyjnych?

### **Odpowiedź 2**

Obowiązkowe przeglądy będą realizowane na koszt Zamawiającego.

W związku z powyższymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/liniewo>

2. a/a  
3.bip