



URZĄD GMINY WEJHEROWO

ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
tel. 58 677 97 43, 58 738 67 60
email: sekretariat@ugwejherowo.pl
www.ugwejherowo.pl

godziny pracy urzędu:
poniedziałek-środa 7:30-15:30 (wtorek dzień wewnętrzny)
czwartek 7:30-17:00
piątek 7:30-14:00

RZPiFZ.271.10.2024.ZH

Wejherowo, 07.03.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Remont drogi Zbychowo – Reszki**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00221805/01 z dnia 2024-02-27.

Na podstawie **art. 284 ust. 1, 2 i 6**, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań przekazanych przez Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Załączony projekt wykonawczy dot. remontu dwóch odcinków jezdni tj. przez miejscowość Gniewowo oraz Zbychowo - Reszki natomiast zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, postępowanie dotyczy Remontu drogi Zbychowo - Reszki, proszę o potwierdzenie czy oferta ma również obejmować odcinek przez m. Gniewowo?

Odpowiedź do pytania 1

Zadanie nie obejmuje odcinka drogi przez miejscowość Gniewowo. Wycenie i realizacji podlega zakres przedmiotu zamówienia obejmujący wyłącznie odcinek Zbychowo- Reszki.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę geokompozytu z siatki z kordu stalowego i włókniny na częściej stosowany materiał jakim jest siatka wzmacniająca z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min. 120/120 kN/m lub siatkę z włókien szklano węglowych o wytrzymałości na rozciąganie min. 120/200 kN/m ?

Twoje miejsce na Ziemi

Odpowiedź do pytania 2

Zamawiający dopuszcza stosowanie zamiennie siatki szklano-węglowej o wytrzymałości na rozciąganie 120/200 kN/m. Materiał musi posiadać wymagane właściwymi przepisami atesty, normy - przed zakupem/wbudowaniem, kierownik budowy zobowiązany będzie do potwierdzenia karty materiałowej z Inspektorem/Zamawiającym.

W wycenie wykonania wzmocnienia należy uwzględnić zalecenia/proces technologiczny danego producenta dotyczący min.: przygotowania nawierzchni.

UWAGA: udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są dla Wykonawców wiążące.

z up. WÓJTA
W. Wedelstedt
mgr inż. Magdalena Wedelstedt
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
Funduszy Zewnętrznych

.....

Garnik