



POLSKI
ŁĄD



IM.271.11.2024/2

Zawidów, 2024-07-23

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zamawiający odpowiada na pytania zadane w dn. 22.07.2024 r.

1. Prosimy w celu poszerzenia konkurencyjności o dopuszczenie do przetargu na kort tenisowy trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Podane poniżej parametry są typowe i charakterystyczne dla tego typu nawierzchni. Nadmienimy, że na korty tenisowe stosuje się nawierzchnie z włókien monofilowych teksturyzowanych (kręconych), które odpowiednio zagęszczają nawierzchnie a dodatkowo zapewniają nie przemieszczanie się wypełnienia w czasie użytkowania nawierzchni. Nawierzchnie z włókien kręconych zapewniają najlepsze odbicie piłki. Zaproponowany system składa się z dwóch elementów: sztuczna trawa i wypełnienie piaskiem. Proponowana nawierzchnia posiada zbliżone parametry do oczekiwanych. Zaproponowany produkt w kluczowych parametrach tj. grubość włókna, Dtex, gęstość nawierzchni spełnia oczekiwania Zamawiającego. Zaznaczamy, że zaproponowana nawierzchnia jest gęściejsza od projektowanej. System nawierzchni posiada badania na zgodność z normą obowiązująca dla sztucznych traw EN 15330-1:2013, co potwierdza jakość oferowanego produktu. Ponadto trawa posiada certyfikat ITF, który potwierdza, że nawierzchnia spełnia wymagania i nadaje się na korty tenisowe zapewniając odpowiednie warunki i komfort gry. Zaproponowana trawa posiada też standardowe dokumenty, które potwierdzają spełnienie wymagań i minimalne parametry trawy syntetycznej.

Proponowane parametry nawierzchni:

- Wysokość włókna/ całkowita min. 15mm/17mm
- Grubość włókna min. min. 155mikronów
- DTEX min. 8000
- Waga włókna min. 1500g/m²
- Waga całkowita min. 2650g/m²
- Skład włókna- 100% polietylen
- Rodzaj włókna- monofilowe, teksturyzowane (skręcone)
- Ilość pęczków min. 50.000/m²
- Ilość włókien min. 800.000/m²
- Podkład- lateksowy
- Wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Dokumenty potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni:

- raport z badań dotyczący oferowanej nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne akredytowane laboratorium potwierdzający zgodność z nomą EN 15330-1:2013 i potwierdzający minimalne parametry oferowanej nawierzchni;
- certyfikat ITF kategorii min. 5
- atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej



- karta techniczna oferowanej trawy potwierdzona przez producenta
- autoryzacja producenta proponowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu w/w nawierzchni jako rozwiązania równoważnego oraz określenie w/w dokumentów jako wymagane w celu potwierdzenia minimalnych parametrów oferowanej nawierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający, po konsultacji z projektantem, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako równoważne. Jednocześnie informuje, iż w dokumentach zamówienia nie zostały określone przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawcy składają wraz z ofertą. W załączniku nr 9 do postępowania znajduje się dokumentacja projektowa. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne), co każdy Wykonawca składający ofertę potwierdza, składając stosowne oświadczenia określone w dokumentach zamówienia.

