



**Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie**

Opole, dnia 05.05.2021 roku

Sygnatura sprawy: DZP.26.2.10.2021

**ODPOWIEDZ II**  
**na zapytania do treści SWZ**

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8 w odpowiedzi na n/w pytania do specyfikacji w trybie podstawowym, bez negocjacji pn. **Przebudowa pomieszczeń na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem i modernizacją szatni dla personelu medycznego w budynku B oraz przebudowa Sali Porodowej i utworzenie nowej z pełnym węzłem sanitarnym w budynku „A” Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu**, udziela następujących wyjaśnień:

**1 Pytanie – dot. załącznika nr 8 do SWZ, pkt 15:**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania do treści SWZ z dnia 30 kwietnia 2021r. prosimy o dodatkowe wyjaśnienie powstałych rozbieżności pomiędzy pierwotnymi zapisami SIWZ, a wprowadzoną istotną zmianą poprzez odpowiedź na pytanie nr 17, tj.:

**„17 Pytanie - dot. załącznika nr 8 do SWZ, Załącznik nr 2 do PFU, system komputerowy rejestracji pracy CS:** Umożliwianie śledzenia drogi zestawu czy narzędzia w obrębie Centralnej Sterylizatorni oraz do pacjenta i z powrotem.

Prosimy o wyjaśnienie wymagania: Umożliwianie śledzenia drogi zestawu czy narzędzia w obrębie Centralnej Sterylizatorni oraz do pacjenta i z powrotem.

Czy powołany wymóg dotyczy wykonania integracji z systemem zewnętrznym HIS funkcjonującym na Bloku Operacyjnym i potwierdzenie zużycia zestawu lub narzędzia do konkretnego pacjenta?

Czy numer pakietu i jego dane dotyczące terminu ważności itd powinny być także zapisane w systemie HIS w celu rejestracji zużycia przy operacji i tworzenia dokumentacji elektronicznej zabiegu na pacjentce?

Czy powyższy wymóg dotyczy także przyjęcia materiału na Blok Operacyjny i wydanie do Sterylizatorni z Bloku?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga licencji, wdrożenia wraz z integracją z posiadanym systemem HIS w zakresie:**

**przekazywania danych dotyczących danego pakietu do dokumentacji pacjenta (nazwa komórki organizacyjnej, nazwa produktu, nr produktu, data ważności produktu), odbieranie informacji przez system sterylizatorni z systemu zewnętrznego o zużyciu materiału sterylnego.**

**Wymagana integracja musi być zgodna z dokumentacją producenta HIS dokument ‘Komunikaty HL7 w AMMS, InfoMedica.pdf’ zaktualizowany o dodana obsługę integracji ze sterylizatornią (rozdział 13). - Zał. nr 1 a.”**

Poprzez tą modyfikację Zamawiający wprowadził nowe wymagania, które nie były znane Oferentom w momencie zadawania pytań. Pierwotne zapisy SWZ (zał. nr 8 do SWZ – zał. nr do PFU, pkt 80 - SYSTEM KOMPUTEROWY REJESTRACJI PRACY CS) nie przewidywały konieczności integrowania oferowanego systemu komputerowego z posiadanym przez Szpital systemem HIS. Opisana integracja wymaga uzyskania zgody od dostawcy systemu HIS oraz uwzględnienia dodatkowych kosztów z jego strony. Generuje także dodatkowe koszty po stronie oferentów systemu komputerowej rejestracji pracy Centralnej Sterylizatorni. Powyższe koszty podwyższą znacząco koszty całej inwestycji.

Dodatkowo Zamawiający w ww. odpowiedzi powołuje się na nieznanego oferentem „Zał. nr 1 a”.

W związku z powyższym prosimy o anulowanie tej odpowiedzi i przywrócenie pierwotnych zapisów SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść udzielonej odpowiedzi z dnia 30.04.2021 r. i informuje o dostępności dokumentu „Komunikaty HL7 w AMMS, Infomedica” w internecie i u producenta systemu medycznego HIS - ASSECO, jednocześnie Zamawiający udostępnia najnowszy, ujednolicony dokument**



***zawierający pełną dokumentację komunikatów HL7 posiadanego systemu HIS, którą należy uwzględnić przy integracji ww. systemu HIS z dowolnym systemem zewnętrznym.***

***W załączeniu Komunikaty HL7 w InfoMedica, AMMS wersja 2.9.11.1 (2020-01-17).***

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) **przedłuża termin składania i otwarcia ofert** określony w pkt 13 SWZ **na dzień 10.05.2021 roku**, jednocześnie zmieniając termin związania ofertą określony w pkt 11 SWZ na dzień 08.06.2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

*Sprawę prowadzi: Agnieszka Kormanek – DZP, tel.: 77 4417763 wew. 708*