

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 22.02.2022.



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

ZP.271.3.2022

dot.: **postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę ulicy Sobiesława I w Chwaszczynie**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ (nr 2)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców i wyjaśnia treść SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania ścieżki pieszo-rowerowej jako bitumicznej?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje możliwość zaprojektowania ścieżki pieszo – rowerowej jako bitumicznej. Patrz – zmiana treści SWZ (nr 3) z dnia 22.02.2022 r.

Pytanie nr 4

Wnoszę o zrewidowanie przyjętych założeń w zakresie klasy drogi, szerokości jezdni oraz szerokości ścieżki pieszo-rowerowej.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia klasę projektowanych dróg na „L”. Szerokość jezdni ma wynosić od ok. 5 m do max 5,5 m. Szerokość jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego ma wynosić od 2,5 m poza obszarem zabudowanym do 3 m w obszarze zabudowanym. Ciąg pieszo – rowerowy należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ograniczenia do niezbędnego minimum zajmowania terenów prywatnych pod realizację przedsięwzięcia. Patrz – zmiana treści SWZ (nr 1) z dnia 18.02.2022 r. i zmiana treści SWZ (nr 3) z dnia 22.02.2022 r.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.