



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 612/12/2023

Chrzanów, 04.12.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do zapytania „Modernizacja instalacji sprężonego powietrza dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 134/2023

1. Proszę o doprecyzowanie przepustowości filtra wstępnego. Czy do wyceny można przyjąć filtr wstępny o przepustowości maksimum 150 m³/h dla nadciśnienia 0,7MPa czy jest wartość minimalna?
Odp.: Min. 150 m³/h
2. Proszę o doprecyzowanie przepustowości osuszacza chłodniczego. Czy do wyceny można przyjąć osuszacz chłodniczy o przepustowości maksimum 140 m³/h dla nadciśnienia 0,7MPa czy jest wartość minimalna?
Odp.: Min. 140 m³/h
3. Proszę o doprecyzowanie przepustowości osuszacza adsorpcyjnego. Czy do wyceny można przyjąć osuszacz adsorpcyjny o przepustowości maksimum 60 m³/h dla nadciśnienia 0,7MPa czy jest wartość minimalna?
Odp.: Min. 60 m³/h
4. Proszę o doprecyzowanie przepustowości filtra sterylnego. Czy do wyceny można przyjąć filtr sterylny o przepustowości maksimum 150 m³/h dla nadciśnienia 0,7MPa czy jest wartość minimalna?
Odp.: Min. 150 m³/h
5. Proszę o doprecyzowanie przepustowości separatora oleju z wody. Czy do wyceny można przyjąć separator oleju z wody o przepustowości maksimum 200 m³/h czy jest wartość minimalna?
Odp.: Min. 2,3 l/h
6. Do wykonania instalacji połączeniowych należy użyć rur miedzianych o jakiej średnicy?
Odp.: 28 mm.
7. Czy w wycenie należy ująć armaturę odcinającą tj. zawory kulowe?
Odp.: Tak.
8. Czy w okresie modernizacji sprężarkownia powietrza będzie wyłączona z użytkowania? Czy w tym okresie Zamawiający zapewni rezerwowe źródło zasilania szpitala w powietrze medyczne?
Odp.: Nie.
9. W celu odpowiedniej wyceny robocizny i elementów instalacji bardzo proszę o przesłanie zdjęć przedstawiających sprężarkownię, która jest przedmiotem modernizacji w powyższym postępowaniu.
Odp. w załączeniu zdjęcia.

Z poważaniem

