



Lubenia dnia 21.03.2023 r.

GMINA LUBENIA
271/5/2023 LUBENIA
powiat rzeszowski
woj. podkarpackie

WYJAŚNIENIA nr 2 DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne Nr 271/5/2023- „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech wraz z wyposażeniem w miejscowości Siedliska.

Zadanie 1

Roboty budowlane - Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech wraz z wyposażeniem w miejscowości Siedliska

Zadanie 2

Dostawa wyposażenia - Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech wraz z wyposażeniem w miejscowości Siedliska”

W odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „**Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech wraz z wyposażeniem w miejscowości Siedliska. Zadanie 1-Roboty budowlane - Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech wraz z wyposażeniem w miejscowości Siedliska; Zadanie 2-Dostawa wyposażenia - Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech wraz z wyposażeniem w miejscowości Siedliska**” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Lubenia przedstawia treść przesłanych zapytań i wyjaśnia co następuje:

Pytania i odpowiedzi

1. opublikowany plik "przedmiar br. bud i sanit.pdf" zawiera przedmiar branży elektrycznej, prosimy o opublikowanie poprawnego przedmiaru robót branży budowlanej i sanitarnej.

Zamieszczono w Modyfikacji SWZ NR 1

2. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów odnośnie kabin HPL w łazienkach dla dzieci, nauczycieli i niepełnosprawnych, tj.: wysokość, szerokość, czy mają stać na stopkach, w jakich powinny być kolorach .

Dane dot. kabin w łazienkach:

wysokość: 150cm do górnej krawędzi drzwi

głębokość: 100cm

szerokość: zgodnie z projektem wnętrza nr rys. 03a



posadowienie: bez stopek, płyta bezpośrednio mocowana do posadzki, drzwi montowane 10cm powyżej posadzki

kolor: płyta laminowana w dekorze Buk Bordeaux oraz kolorze jasnym- off white

3. Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie stolarki drzwiowej:- w zestawieniu występują drzwi aluminiowe i drewniane, w przedmiarach są ujęte tylko aluminiowe, - w zestawieniu występują drzwi przeciwpożarowe płytowe drewniane, natomiast w przedmiarach drzwi przeciwpożarowe są opisane jako aluminiowe

W opracowaniu stolarki znajdują się trzy błędy

1. W zestawieniu znajdują się o 2 sztuki drzwi D5 za dużo
2. Drzwi EI30 wyspecyfikowane są jako drewniane- powinny być wykonane ze stali, z wypełnieniem z wełny mineralnej
3. W przedmiarach nie rozdzielono drzwi ze względu na materiały

Skorygowane zestawienie stolarki w załączniku,

4. W opisie technicznym centralnego ogrzewania (branża sanitarna) w punkcie 5.2. jest napisane: "Instalacja w pomieszczeniu przy pompie ciepła wykonana będzie z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-74/H-74219." Prosimy o informacje odnośnie pompy ciepła - prosimy o informacje odnośnie pompy ciepła, ponieważ wg opisu źródłem ogrzewania będzie kocioł gazowy.

- W opisie technicznym C.O. wystąpiła omyłka pisarska. **Skorygowany opis w załączniku**

5. Prosimy o podanie szczegółowych informacji odnośnie kotłowni (brak opisu parametrów kotła, podłączeń itp.)

- Opis kotła: kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 32 kW

6. Prosimy o informacje odnośnie wyposażenia (w szczególności mebli): czy Inwestor może podać producenta mebli, jeżeli nie, to czy wyposażenie może w niektórych wypadkach się różnić od tego w specyfikacji.

Nie . Wskazanie produktu lub producenta jest niedozwolone.

Odpowiedzi na pozostałe pytania które wpłynęły będą publikowane niezwłocznie po uzyskaniu informacji od projektantów.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.



**POLSKI
ŁĄD**



Znak sprawy: **271/5/2023**

Gmina Lubenia

Wyjaśnienia do SWZ stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został zmieniony modyfikacją SWZ na **30.03.2023** r. do godz. **09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. **09:10**, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy pobierający SWZ.
2. www.bip.lubenia.pl
3. https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
4. A/a.

WOJ. GMINY
mgr inż. Adam Skoczylas