

Paradyż, dnia 20.05.2024 r.

GMINA PARADYŻ
UL. KONECKA 4
26-333 PARADYŻ

WYKONAWCY

Numer pisma: **ZP.271.4.2024.01**

**Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Popławy-Kolonia oraz Przyłek”.**

ODPOWIEDZI Nr 1 NA ZAPYTANIE Z DNIA 19.05.2024 r. DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), Zamawiający informuje, iż udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Witam czy w zamówieniu pod nazwą "Przyłek, gm. Paradyż dz. nr 1406, 1583, 1589, 1592, 1594, 1596, 2297, 2744, 2762 obręb Przyłek " są do wbudowania słupy stalowe czy aluminiowe? na wykazie materiałów i w opisie są stalowe a na schemacie aluminiowe.

Odpowiedź:

Zgodnie ze schematem należy zastosować słupy aluminiowe.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.

*Zatwierdził:
Wójt Gminy
(-) Wojciech Rudalski*