



LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
Osprzęt oświetlenia	
	łącznik pojedynczy (hermetyczny IP44)
	łącznik podwójny (hermetyczny IP44)
	czujnik ruchu i obecności sufitowy 360 stopni
	przycisk monostabilny (dzwonek)
Osprzęt oświetlenia	
	łącznik pojedynczy (hermetyczny IP44)
	łącznik podwójny (hermetyczny IP44)
	czujnik ruchu i obecności sufitowy 360 stopni
Oświetlenie podstawowe	
	Oprawa nastropowa LED 4000K, IP54, 2500lm, 24W np: ES-SYSTEM Sirius 280
	Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP66, 4000lm, 25W np: APEX 25
	Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP66, 6300lm, 40W np: APEX 40
	Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP20, 3200lm 20W np: ES-SYSTEM Regulux 20W
	Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP20, 4300lm, 36W np: RGX 36W
	Oprawa ścienna LED, 4000K, IP44, 1420lm, 9W np: A40-W600
	Oprawa zewnętrzna LED, 4000K, IP65, 11W np: ES-SYSTEM Gino 11W
Oświetlenie awaryjne/ ewakuacyjne	
	Monitor 1 LED HO N 1h CTI DALI
	LUN 1x3W WD 1h CTI DALI
	LUN 1x3W VWD 1h CTI
	LUN 1x1W CR 1h CTI
	Monitor 1 LED IP65 1h CTI + piktogram
	Monitor 1 LED IP40 1h CTI + piktogram
	VERSO VSN 1h CTI + piktogram

PPSTANISŁAWSKI

ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794  
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie										
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,										
projektant:	mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12	podpis:									
asystent:	inż. Sebastian Drajer	podpis:									
sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09	podpis:									
temat rysunku:	Instalacja oświetlenia- rzut piwnicy										
branża:	elektryczna	data:	maj 2024	stadium:	PT	rewizja:		skala:	1:100	nr rys.:	IE-05