

Zamawiający:  
Gmina Miejska Przemyśl  
- Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu  
ul. Wybickiego 1  
37-700 Przemyśl

ZDM.NE-3.333.22.2021

Przemyśl, 01.09.2021 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **Remont schodów łączących Rynek Starego Miasta z ul. Grodzką w Przemyślu (Schody Rycerskie)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający podaje poniżej treść zapytania złożonego do w/w postępowania o udzielenie zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie:

Dotyczy wszystkich pozycji Kosztorysu traktujących o rozbiórce nawierzchni z płyt granitowych. Pytanie: Na jakim podłożu zostały ułożone płyty i jaki materiał został użyty do ich przytwierdzenia (zaprawa, klej, itp.)? Czy Zamawiający ma przemyślany sposób demontażu płyt nie odspojonych od podłoża tak aby ich nie uszkodzić?

### Odpowiedź:

Konstrukcja schodów jest żelbetowa lub betonowa. Płyty najprawdopodobniej ułożone są na zaprawie cementowo – piaskowej. Technologia rozbiórki płyt granitowych leży po stronie Wykonawcy.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu